

Чувати до 2022.године
Функција 36 / редни број 64
Датум: 14.06.2017.год.
Обрађивач: комисија за ЈН

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983
бр. 2-111/9
14.06.2017.год.
НИШ

Додатно појашњење конкурсне
документације за ЈН бр. 111/2017.,
д о с т а в љ а .

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), а у вези Захтева за додатним појашњењем, заведеног у ВП 4983 Ниш под бр. 2-111/8, од 13.06.2016.године, заинтересовано лице је, путем факса, у законском року доставило захтев за појашњење конкурсне документације за партију бр. 1, кроз следећа питања:

Питања потенцијалног понуђача:

У Вашој конкурсној документацији Потрошни грађевински материјал ЈН бр. 111/2017

у Вашем опису нису јасно означене тех. карактеристике позиција па Вас молимо за додатна појашњења на позицијама:

Позиције 4, 5, 6 Која боја светла Вам је потребна, који број радних сати и колико лумена је потребно за ове позиције?

Позиција 7, Која боја светла Вам је потребна, који број радних сати, колико лумена је потребно и да ли је одговарајуће понудити сијалицу од 16 W E 27?

Позиције 20, 21, Која боја светла Вам је потребна, који број радних сати и колико лумена је потребно за ове позиције?

Позиција 127, Која јачина, који стапен заштите, која боја светла Вам је потребна, који број радних сати и колико лумена је потребно за ову позицију?

Позиција 133, Која боја светла Вам је потребна, који број радних сати и колико лумена је потребно за ову позицију?

Молимо вас да нам одговорите на овај захтев како би дали адекватну понуду.

Појашњења и одговори на постављена питања:

Позиција 4 - Сијалица ЛЕД Е27, 10 W потребна је:
Сијелица ЛЕД Е27, 10 W, 6400K, min 35000h, min 950 lm

Позиција 5 - Сијалица ЛЕД Е27, 13,2 W потребна је:
Сијелица ЛЕД Е27, 13,2 W, 6400K, min 35000h, min 1250 lm

Позиција 6 - Сијалица ЛЕД (Warm White) Е 27, 8 W потребна је:
Сијелица ЛЕД Е27, 8 W, 6400K, min 35000h, min 750 lm

Позиција 7 - Сијалица ЛЕД Е 27, 15 W потребна је:
Сијелица ЛЕД Е27, 15 W, 6400K, min 35000h, min 1500 lm

Позиција 20 - ЛЕД цев 10 W потребна је:
ЛЕД цев 10 W, 6400K, min 30000h, min 890 lm

Позиција 21 - ЛЕД цев 18 W потребна је:
ЛЕД цев 18 W, 6400K, min 30000h, min 1750 lm

Позиција 127 - Лед трака 5 м потребна је:
Лед трака 5 м, min 4,8W/lm, 6400K, min 50000h, min 1750 lm, IP 65

Позиција 133 - Рефлектор ЛЕД, бели, 10 W потребна је:
Рефлектор ЛЕД, бело кућиште, 10 W, 6000K, min 50000h, min 1000 lm

Наручилац је размотрио Ваш захтев, по овом основу и оценио га као основаним, те ће у том смислу донети Измену конкурсне документације у делу на који се односи предметни захтев, у Законом предвиђеном року.

У складу са тачком **12.** Поглавља **VIII-УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ** конкурсне документације за ЈН у отвореном поступку, бр. 111/2017 – „Потрошни грађевински материјал“, ВП 4983 Ниш, а у својству Наручиоца даје напред наведено писано појашњење.

ГВ

Достављено:

Електронски:

- портал УЈН, www.portal.ujn.gov.rs
- портал МО РС www.nabavke.mod.gov.rs

Актом:

- а/а (уз предмет ЈН).

ЗА ВП 4983 НИШ

потпуковник

Ана Ранђеловић

