

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983
бр. 2-111/13
19.06.2017.год.
НИШ

Додатно појашњење конкурсне
документације за ЈН бр. 111/2017.,
д о с т а в љ а .

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), а у вези Захтева за додатним појашњењем, заведеног у ВП 4983 Ниш под бр. **2-111/12** од **19.06.2016.**године, заинтересовано лице је, путем факса, у законском року доставило захтев за појашњење конкурсне документације **за партију бр. 1**, кроз следећа питања:

Питања потенцијалног понуђача:

Молимо вас да нам одговорите на следеће питања у вези ставки из партије 2:
ставка
Р6.

18. Једноручна батерија стојећа-топло,хладна

Којег ценовног и квалитетног ранга треба да буде батерија? Гаранција 3 или 5 година, са керамичким мешачем или пластичним?

19. Једноручна батерија за мали бојлер

Којег ценовног и квалитетног ранга треба да буде батерија? Гаранција 3 или 5 година, са керамичким мешачем или пластичним?

26. Славина ½“ С-180 са вирблом или мешачем, гаранција 3 или 5 година?

27. Батерија зидна Т/Х једноручна или дворучна, којег ценовног и квалитетног ранга треба да буде батерија? Са краћом или дужом лулом? Гаранција 3 или 5 година?

28. Туш батерија једноручна или дворучна, са изливом или без? Којег ценовног и квалитетног ранга треба да буде батерија? Гаранција 3 или 5 година?

29. Славина-батерија са успонским тушем са изливом или без, једноручна или дворучна? Којег ценовног и квалитетног ранга треба да буде батерија? Гаранција 3 или 5 година?

30. Славина за мали бојлер да ли је дворучна или једноручна? Којег ценовног и квалитетног ранга треба да буде батерија? Гаранција 3 или 5 година?

277. Линолеум која је потребна дебљина 2 или 3мм?

Појашњења и одговори на постављена питања:

Позиција 18. Једноручна батерија стојећа-топло,хладна

Треба да испуњава следеће карактеристике:

Радни притисак: 3 bara, max.

Притисак: 10 bara, max.

Температура воде: 90° C

Мешач: керамички;

Фабрички гарантни рок: за мешач 5 година, за тело 7 година

У складу са прописаним стандардима квалитета **SRPS EN 817:2010.**

Позиција 19. Једноручна батерија за мали бојлер

Треба да испуњава следеће карактеристике:

Радни притисак: 3 bara, max.

Притисак: 10 bara, max.

Температура воде: 90° C

Мешач: керамички;

Фабрички гарантни рок: за мешач 5 година, за тело 7 година

У складу са прописаним стандардима квалитета **SRPS EN 817:2010.**

Позиција 26. Славина ½“ C-180, потребна је:

Са вирблом. Фабричка гаранција 3 године.

Позиција 27. Батерија зидна Т/Х

Једноручна,

Треба да испуњава следеће карактеристике:

Радни притисак: 3 bara, max.

Притисак: 10 bara, max.

Температура воде: 90° C

Мешач: керамички;

Фабрички гарантни рок: за мешач 5 година, за тело 7 година

Дужина луле: 150-160мм

У складу са прописаним стандардима квалитета **SRPS EN 817:2010.**

Позиција 28. Туш батерија

Једноручна,

Треба да испуњава следеће карактеристике:

Радни притисак: 3 bara, max.

Притисак: 10 bara, max.

Температура воде: 90° C

Мешач: керамички;

Фабрички гарантни рок: за мешач 5 година, за тело 7 година

Са доњим изливом и тушем са ручицом.

У складу са прописаним стандардима квалитета **SRPS EN 817:2010.**

Позиција 29. Славина-батерија са успонским тушем, потребна је:

Дворучна батерија са фиксним успонским тушем и изливом, без туш црева!

Фабричка гаранција 3 године.

У складу са прописаним стандардима квалитета **SRPS EN 817:2010.**

Позиција 30. Славина за мали бојлер, потребна је:

Дворучна батерија за мали бојлер.

Фабричка гаранција 3 године.

У складу са прописаним стандардима квалитета **SRPS EN 817:2010.**

Позиција 277. Линолеум потребан је:
Дебљине 3 мм.

У складу са тачком **2.** Поглавља **III-** ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ, за горе побројана добра, а из КД за ЈН у отвореном поступку, бр. 111/2017 – „Потрошни грађевински материјал“ (позиције бр. 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30 и 277) наведене техничке карактеристике потврдити каталогом произвођача или прилагањем произвођачких декларација или извода са сајта произвођача, из чије садржине се недвосмислено може установити да предметна добра одговарају захтеваним условима квалитета

За добра из КД за ЈН у отвореном поступку, бр. 111/2017 – „Потрошни грађевински материјал“ дата на позицијама бр. 18, 19, 26, 27, 28, 29 и 30, доставити **фотокопију гарантног листа** издатог од стране произвођача или дистрибутера, из које се јасно и недвосмислено може утврдити захтевани гарантни рок за напред наведена добра.

Наручилац је размотрио Ваш захтев, по овом основу и оценио га као основаним, те ће у том смислу донети Измену конкурсне документације у делу на који се односи предметни захтев, у Законом предвиђеном року.

У складу са тачком **12.** Поглавља **VIII-**УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ конкурсне документације за ЈН у отвореном поступку, бр. 111/2017 – „Потрошни грађевински материјал“, ВП 4983 Ниш, а у својству Наручиоца даје напред наведено писано појашњење.

ГВ

Достављено:

Електронски:

- портал УЈН, www.portal.ujn.gov.rs
- портал МО РС www.nabavke.mod.gov.rs

Актом:

- а/а (уз предмет ЈН).

