

ВОЈНА ПОШТА
Бр.3472
Број. 03-2/2664-8
12.10.2017. године
НИШ

Додатне информације и појашњење
у вези ЈН 1.1.51-630-55/2017 -
одговор.-

У складу са Законом о јавним набавкама и у вези са вашим питањима за давање додатних информација и појашњења конкурсне документације дајемо следеће одговоре:

Питање бр. 1:

Ламинат 7 mm (светла буква) – количина 70 m² – Да ли се може приликом испоруке испоручити 69,42 m² пошто је комерцијално паковање ламината 2,67 m² (26 пакета) или 72,09 m² (27 пакета).

Одговор: Могуће је испоручити количину мању од предвиђене спецификацијом, у складу са комерцијалним паковањем ламината (нпр. 69,42 m² тј. 26 пакета) и у складу са испоруком фактурисати добра.

Питање бр.2:

Панцир црево-комплет за славине за доњу монтажу- количина 5 ком – Навести димензије панцир црева дужина, као и величина прикључка.

Одговор: Ради се о славини за доњу монтажу са две цеви. Један прикључак је 3/8" а други је стандардан за славине за доњу монтажу. Дужина црева не краће од 40 центиметара.

Питање бр.3: Кабл 3x1,5 mm² – навести коју изолацију кабла треба понудити (гумени или ПВЦ) као и да ли је жица пуна или лицнаста (навести тачну ознаку кабла који треба купити).

Одговор: Ради се о каблу са ПВЦ изолацијом, пун пресек жице РРУ 3x1,5 mm².

БП/СМ

за ВП 3472
мајор
Милан Митровић