

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

Бр. 07- 3818 -5

09-11-2020 године
БЕОГРАД

ПИБ: 102116082

МАТ.БР: 07093608

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21

АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Позив за понуду,
доставља.-

Молимо Вас да нам доставите понуду са условима испоруке робе:

38300000 - Мерни инструменти:

Ред. бр.	НАЗИВ	j/m	коли- чина
1	Уређај за испитивање и сервисирање ПП апарата типа "S" и "CO ₂ "	ком	1
2	Прикључци за испитивање на ХВП апарата типа „S“, комплет	ком	1
3	Прикључци за испитивање на ХВП апарата типа „CO ₂ “, комплет	ком	1

Према Спецификацији бр. 07- 3818-3 од 09.11.2020 године у прилогу.

- Врста поступка јавне набавке: набавка према Интерном акту Наручиоца
- Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.
- Садржина понуде:
 - цена робе, која мора бити фиксна и изражена по ставкама у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом,
 - начин плаћања робе (вирманом – 30 дана одложено),
 - рок испоруке робе,
 - локација испоруке робе (fco Технички опитни центар, Војводе Степе 445, Београд).
- Рок плаћања краћи од траженог биће третиран као битан недостатак понуде.
- Понуде са варијантама нису дозвољене.
- Наручилац задржава право да одустане од предметне набавке из њему знаних разлога.
- Начин и рок подношења понуде: факсом (011/3401-148), e-mail: toc@toc.vs.rs, непосредно или поштом, у затвореним ковертама, са назнаком „Понуда по позиву бр. 07- 3818-3 – НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу ул. Војводе Степе 445, Београд, дана **13.11.2020.** године, до 11⁰⁰ часова.
Под роком доставе понуда сматра се датум завођења истих у деловодству Наручиоца.
- Представници понуђача, пре почетка отварања понуда морају поднети пуномоћја – писана овлашћења за активно учешће у поступку отварања понуда
- Лице за контакт: Петровић Владимир, тел. 3401-091, фах: 011/3977-422.

У очекивању понуде, пријатељски Вас поздрављамо.

ВП (39-091)

**ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
ЗА ПОДРШКУ
ПОТПИСНИК**
доц др Јово Даутовић, дипл. инж.



СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

1. **Уређај за сервисирање и испитивање ПП апарата типа „S“ и „CO₂“ потребно је да поседује:**
 - а. Клипне електричне пумпе високог притиска за испитивање посуда апарата CO₂
 - б. Уређај за испитивање на ХВП посуда апарата типа S и хидрантских црева, служи за испитивање за испитивање посуда апарата S, S-A, и хидрантских црева
 - с. Уређај за сушење тела апарата „S“ и „CO₂“Потребно је да уређај поседује техничку документацију, КД, Исправе о усаглашености (сертификати, извештаји о испитивању уређаја, уверење о еталонирању мерних инструмената уграђених на уређај).
2. **Прикључци за испитивање на ХВП апарата типа „S“, потребно је да постоје** прикључци за S1, S2, S3, S6, S9, S50, S100 произвођача ПП апарата из Србије и прикључци за испитивање S1A-S9A, под сталним притиском, произвођача ПП апарата из Србије.
3. **Прикључци за испитивање на ХВП апарата типа „CO₂“, потребно је да постоје** прикључци „CO₂“ - 1.5, 2, 3, 5 до 50 kg. Потребно је да прикључк поседује адаптер са конусним навојем који се уврће у грло боце, црево високог притиска, део за качење и ручица за окретање која омогућује заптивање између прикључка и боце. Потребно је да поседује техничку документацију, КД, исправе о усаглашености

Општи захтеви за све уређаје:

Морају да задовоље захтеве:

1. Безбедност при руковању уређајем и опремом обзиром да ради о притисцима од неколико стотина bar-a;
2. Да уређај и опрема могу обезбедити испитивање боца апарата са притисцима од 10 до 350 bar, сигурносних направа са притисцима од 10 до 350 bar и савитљивих црева са притисцима до 60 bar, при чему је неопходно да се одређени притисак одржава константан у трајању од 3 до 5 минута;
3. Да поседују одговарајуће Исправе о усаглашености (сертификати, извештаји о испитивању уређаја, уверење о еталонирању мерних инструмената уграђених на уређај);
4. Да техничка документација која се добија уз уређај буде на српском језику;
5. Да је у цену укључена, потпуна инсталација опреме и обука за руковање уређајем са добијањем потврде о оспособљености за употребу и руковање;

Гаранција на испоручену опрему и софтвер мора да буде најмање 36 месеци.