



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

Управа за снабдевање
Дирекција за набавку и продају
Број 47- 36

28 JUL 2017
Београд

Измена и допуна КД
у поступку набавке добара,
ЈН број 9/2017, објављује.-

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Дирекција за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране врши измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку добара број 9/2017 – Материјали и средства за гашење пожара и ватрогасна опрема.

I Измена и допуна се односи на техничку спецификацију добара из партије 6 – **Ватрогасна црева и хидрантски наставци**, за ставке 1 – Црево ватрогасно "Ц" са спојкама 52mm и ставку 2 – црево ватрогасно "Б" са спојкама 75mm.

1. **На страни 7 од 101 конкурсне документације стоји:**
"У складу са стандардом DIN 14811 или одговарајућим"

На страни 7 од 101 конкурсне документације наведена техничка карактеристика за ставку 1 и ставку 2 **СЕ БРИШЕ**.

2. **На страни 7 од 101 конкурсне документације стоји:**
"Спољни слој – отпоран на хабање"

На страни 7 од 101 конкурсне документације наведена техничка карактеристика за ставку 1 и ставку 2 **СЕ МЕЊА И ГЛАСИ**:

"Спољни слој – отпоран на хабање што се обезбеђује самим материјалом од ког је израђен спољашњи слој ватрогасног црева и/или заштитним премазом ватрогасног црева са спољне стране."

3. **На страни 7 од 101 конкурсне документације стоји:**
"Притисак распрскивања 50bar"

На страни 7 од 101 конкурсне документације наведена техничка карактеристика за ставку 1 и ставку 2 **СЕ МЕЊА И ГЛАСИ**:

"Притисак распрскавања једнак или већи од 50bar"

4. На страни 7 од 101 конкурсне документације стоји:
"Спојке од легуре алуминијума"

На страни 7 од 101 конкурсне документације наведена техничка карактеристика за ставку 1 и ставку 2 СЕ МЕЊА и ГЛАСИ:
"Спојке израђене од легуре алуминијума поступком ковања"

II Измена и допуна се односи на техничку спецификацију добра из партије 16 – Ручни алат за гашење пожара, за ставку 1 – Метларица.

1. На страни 13 од 101 конкурсне документације стоји:
"Израђена од метала"

На страни 13 од 101 конкурсне документације наведена техничка карактеристика за ставку 1 СЕ МЕЊА и ГЛАСИ:
"Израђена од метала, од еластичних опружних челичних лимова"

III Измена се односи на додатни услов за учешће у поступку јавне набавке – финансијски капацитет.

1. На страни 21 од 101 конкурсне документације стоји:
- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за 2016. годину, Извештај овлашћеног ревизора за 2015. годину и Потврда о ликвидности издата од стране Народне банке Србије;
 - За мала и микро правна лица: биланс стања и биланс успеха за 2016. годину са приложеним доказом о разврставању и Потврда о ликвидности издата од стране Народне банке Србије;

На страни 21 од 101 конкурсне документације наведена техничка карактеристика за ставку 1 СЕ МЕЊА и ГЛАСИ:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за 2016. годину, Извештај овлашћеног ревизора за 2015. годину;
- За мала и микро правна лица: биланс стања и биланс успеха за 2016. годину са приложеним доказом о разврставању;

Понуђачи нису у обавези да достављају Потврду о ликвидности издату од стране Народне банке Србије.

Наручилац је извршио измену и допуну конкурсне документације 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, па је у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама у обавези да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Рок за подношење понуда се продужава до 08.08.2017. године до 09:30 часова.

Отварање понуда је дана 08.08.2017. године у 10:30 часова у просторијама наручиоца Дирекције за набавку и продају УСн СМР МО, приземље, сала 13.

НЈ/.

ДИРЕКТОР
ЦУКОВНИК
др Александар Буквић, дипл. инж.

