



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"**

Бр. 1747- 11
14. 05. 2018. год.
Ч А Ч А К

Чувати до: МФТГИ
Ф/рбр: 30/ 57
Обрађивач: Милан Тољић

На основу члана 63 .став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/12, бр. 14/15 и бр. 68/15), Правилника о обавезним условима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-20/2015 од 12.10.2015. год.

**РС МО ГШ ВС- Копнена Војска ТРЗ „Чачак“- Чачак
Објављује
о измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку
у отвореном поступку бр. 99/18**

1. Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 99/18 је објављена на порталу Управе за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs и интернет страници Министарства Одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs

2. На питање потенцијалног понуђача дајемо следећи одговор и вршимо измену и допуну конкурсне документације:

Захтев за измену и допуну конкурсне документације:

„- Ограђивање стајанке за возила ЈНОП 99/18 по условима из спецификације 6981.

- Увидом на лицу места предлажем кориговање стопа за челичне стубове (фи) 100 мм са 40*40*40цм димензије ископа на 60*60*60цм носећих стубова има укупно 30 комада (фи) 100 мм за 15 капија да се носећи стубови капија ојачају челичним косницама са обзиром на дужину капије и да се носећи стубови (фи) 100 мм размакну на 0,5м и повежу челичним цевима ради сигурности и давања гаранције. Размак између стубова по нашој процени је 0,5м са челичним ојачањем од кутија 40*40мм.

- Из искуства које сам имао на стрелиштима и осталим војним објектима, дебљина бетона је преко 30цм, а пошто нема такве машине за сечење преко 15цм, предлажем уместо сечења бетона и копања рупа да стубове поставимо на металне плоче дебљине 10-15мм и ширине 200*200мм и са четири типла затицнујемо за бетон.

Молим Вас да ми уважите ову исправку.“

Измена и допуна конкурсне документације:

Спецификација бр. 6981 мења се и гласи:

Услуга обухвата:

- Постављање челичних стубова 40х40мм, висине 2,1м на растојању 2,5м и косника (укупно 140 комада) за ограду, заваривањем стуба 40х40х2500мм за плочу дебљине 10мм,

димензија 200x200мм и типловањем за бетон са 4 типла преко металне плоче дебљине 10мм, димензија 200x200мм, нивелисање и бетонирање стубова, као и бојење стубова са епокси основном бојом.

- Уградњу челичних стубова Ф100 висине 2,7м (укупно 30 комада). Стубови се уграђују на растојању 0,5м од капије до капије, копањем рупа за стубове, бетонирањем стопама димензија 60x60x60цм и повезивањем стубова са 4 попречне цеви димензија 40x40x500мм и заваривањем попречних цеви за стубове. Копање рупа за стубове врши се у бетону дебљине приближно 30цм.

- Затезање жичаног платна, висине 2м, преко стубова 40x40цм и преко капија (ширине 8м и висине 2м - укупно 15 комада) са постављањем пластифициране жице 3,2мм у 4 реда, варење навртки М10 на сваки стуб оgrade и постављање затезања и постављање шипки Ф6 за фиксирање оgrade са једне стране.

- Радионичка израда и монтажа капија варењем за претходно постављене стубове Ф100, са монтажом шарки и реза за затварање, као и бојење полиуретанском бојом.

Материјал за израду капија извршилац услуге може преузети из завода ради израде у свом погону.

Сав потребан материјал обезбеђује наручилац.

Гарантни рок за реализовану услугу је 2 године.

Рок за реализацију услуге је 50 дана од дана обостраног потписивања уговора.

3. У свему осталом конкурсна документација објављена на порталу Управе за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs и интернет страници министарства одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs остаје неизмењена.

МТ

ДИРЕКТОР
Министарства одбране
Бранко Петковић, дипл. инж.



Урађено у 1 (једном) примерку
умножено у 2 (два) примерка
и достављено:

- Управа за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs (у електронском облику),
- Министарство одбране интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs (у електронском облику),
- Одељењу за снабдевање (2 примерка),
- а/а.