



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија
Бр. 4524 - 14

17 MAY 2017

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА ПО ПАРТИЈАМА број 141/2017

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон), Војномедицинска академија врши следеће измене и допуне конкурсне документације, и то:

1. На странама 5 и 6. Конкурсне документације „Прилог 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ“, у партији бр 1. текст у колони „Основни назив ПС...“ мења се, према прилогу а), тако да гласи:
Поиција 16. Врећасти филтер класе М5, димензија 592x592x600/6 цепни <95% АСХРАЕ, укупна површина филтерског материјала треба да износи мин. 6,70м², проток ваздуха кроз филтер је 4.500м³/h, пад притиска 50Ра;
Поиција 35. Врећасти филтер класе М5, димензија, 592x892x600/8 цепни, <95% АСХРАЕ, укупна површина филтерског материјала треба да износи мин. 10,60м², проток ваздуха кроз филтер је 4.500 м³/h, пад притиска 40Ра Ра;

Остали елементи Конкурсне документације „ОТВОРЕН ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА ПО ПАРТИЈАМА број 141/2017, остају непромењени.

МС



ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ПУКОВНИК
Проф. др Драган ДИНЧИЋ

Достављено:
-уз омот предмета
Објављено:
-на Порталу УЈН РС
-на интернет страници МО

16	Врећасти филтер М5 класе- димензија 592x592x600/6 цеппи <95% АСХРАЕ ,укупна површина филтерског материјала треба да износи мин. 6,70м ² , проток ваздуха кроз филтер је 4.500м ³ /h, пад притиска 50Ра	ком	500
35	Врећасти филтер класе М5, димензија, 592x892x600/8 цеппи, <95%АСХРАЕ, укупна површина филтерског материјала треба да износи мин. 10,60м ² , проток ваздуха кроз филтер је 4.500 м ³ /h, пад притиска 40Ра Ра	ком	12