

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
Бр. 02-1-4/10926-8
24 OCT 2017 година
БАТАЈНИЦА

Измена конкурсне документације
за ЈНМВ бр. 280/17,
доставља.-

1) У поглављу I Општи подаци о јавној набавци тачка 2. Партије, позиција на редном броју 3 додаје се и гласи:

Р.б.	Назив
3	Кабал гумирани Пресек проводника : 4 x 25 mm ² или Кабал гумирани H07RN-F 4G25 (4 x 25 mm ²)

2) У поглављу II врста, техничке карактеристике (спецификације), количина добара, квалитет добара, квантитативни и квалитативни пријем, гарантни рок, рекламације, рок и место испоруке добара позиција на редном броју 3 додаје се и гласи:

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА И КОЛИЧИНА

Р.б.	Назив	јед. мере	Кол.
3.	Кабал гумирани Пресек проводника : 4 x 25 mm ² или Кабал гумирани H07RN-F 4G25 (4 x 25 mm ²)	м	90

Техничке карактеристике добра

Р.б.	Назив	Техничке карактеристике
3.	Кабал гумирани Пресек проводника : 4 x 25 mm ²	Материјал проводник: калајисан бакар Конструкција проводника: класа 5 Изолација: гума (EPR) 3GI3 Отпорност на пламен: VDE 0482-332-2-2/IEC 60322-1 Материјал плашта: гума (CR) 5GM5 Номинални напонски ниво: U ₀ =600V Номинални напонски ниво: U=1kV Температура током рада: -40° do +80°C Полупречник савијања: 5 x пречник кабла Боја кабла: црна

	или Кабал гумирани H07RN-F 4G25 (4 x 25 mm ²)	Кабл типа: ЕрN 50, GN 50 ; H07RN-F Савитљив кабел за преносиве потрошаче са изолацијом и плаштом од гуме. Стандард: SRPS N.C5.350 Напонски ниво: 450/750 Испитни напон: 2,5 kV Попречни пресек: 4x25mm ² Боја: сива
--	---	--

У осталом делу:

- 5) Опис предмета набавке изолована жица и каблови,
 - Прилог 1 модела уговора, Спецификација добара за испоруку по називу, јединице мере, количини и цени по јединици мере без ПДВ
- конкурсна документација број 02-1-4/10926-5 од 04.09.2017. године, се мења на идентичан начин.

МВ

С

ДИРЕКТОР
пуковник
мр Деспот Јанковић, дипл.инж.


Умножено у 4 (четири) примерка и достављено
- Одељењу за набавку