



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"**

Бр. 3973- 11
09. 11. 2018. год.
Ч А Ч А К

Чувати до: МФТГИ
Ф/рбр: 30/ 51
Обрађивач: Ж.Стојановић

На основу члана 63 .став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/12, бр. 14/15 и бр. 68/15), Правилника о обавезним условима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-20/2015 од 12.10.2015. год.

**РС МО ГШ ВС- Копнена Војска ТРЗ „Чачак“- Чачак
Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о измени конкурсне документације за јавну набавку
у отвореном поступку бр. 355/18**

1. Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку бр. 355/18, заведена под бројем 3973-7 од 16.10.2018. године, објављена је на порталу Управе за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs и интернет страници Министарства Одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs

2. Мења се страна 5, 6, 39 и 40. Конкурсне документације број 3973-7 од 16.10.2018.године и гласи:

Компоненте	Спецификација	Количина
1. Непрекидни извор напајања (UPS)		
Улазне (Input) вредности	Номинални улазни напон: 220V/400V или 220 V Фреквенција улазног напона: 50/60 Hz +/- 5 Hz Улазни прикључци: трожилни или петожилни кабл	1
Излазне (Output) вредности	Излазна снага: минимум 8 kW / 10 kVA Номинални излазни напон: 230V минимално подесив у распону од 220 до 240V Фреквенција излазног напона: 50/60Hz +/- 3 Hz Излазни конектори: - минимум 4 IEC 320 C13 (Battery Backup) - минимум 1 конектор за трожилни кабл (Battery Backup) Могућност ручног и аутоматског премошћавања (bypass-a) батеријског напајања.	
Батерија	Батерије без потребе за одржавањем, херметички затворене и заштићене од цурења	

	Уобичајено време пуњења батерија: максимално до 6 часова за 90% капацитета Могућност замене батерија у току рада.	
Управљање и надзор	Повезивање преко минимум DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T прикључака са омогућеним управљањем рада преко мреже, укључујући опцију даљинског искључења потрошача у случају нужде (Emergency Power Off-EPO). Аларм који се укључује приликом прекида напајања и приликом преоптерећења Контролни панел са визуелном сигнализацијом модова и проблема у раду: мрежно напајање, прекид напајања- рад преко батерије, преоптерећење, bypass, грешка у раду, ниво оптерећења, ниво батерије, замена батерије) Могућност ручног и аутоматског self-testa.	
Остало	Уз уређај испоручити упутства за руковање и одржавања на српском језику и потребне пратеће програмске пакете за управљање и надзор уређаја. Уз уређај испоручити потребне каблове за повезивање.	
Гаранција	Минимално 24 месеци без ограничења	
Као пример одговарајућег уређаја наводимо: APC Smart-UPS RT 10000 XLI или SOCOMEC NETYS RT 11000		

3. Конкурсна документација број 355/18, заведена под бројем 3973-7 од 16.10.2018. године, објављена на порталу Управе за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs и интернет страници министарства одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs у свему осталом остаје неизмењена.

Прилог: Измењена страна 5, 6, 39 и 40. Конкурсне документације ЈНОП 355/18 број 3973-7 од 16.10.2018.године.

ЖС

 **ДИРЕКТОР**
пуковник
Срђан Петковић, дипл. инж.

Урађено у 1 (једном) примерку,
умножено у 2 (два) примерка и достављено:

- Управа за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs (у електронском облику),
- Министарство одбране интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs (у електронском облику),
- Одељењу за снабдевање (2 примерка),
- а/а .

Рок испоруке: не дужи од 35 (тридесетпет) дана од дана обостраног потписивања уговора.

1. КВАЛИТЕТ

Дефинисан по карактеристикама у спецификацији бр. 7309 са Прилогом 1, у прилогу конкурсне документације.

СПЕЦИФИКАЦИЈА број 7309

Ред. бр.	Идент број	Назив и стандард Техничке карактеристике и услови	Јед. мере ком
1.	346540	УРЕЂАЈ ЗА НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЈОМ Карактеристике уређаја дате у прилогу ове спецификације	1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НЕПРЕКИДНИ ИЗВОР НАПАЈАЊА

Компоненте	Спецификација	Количина
1. Непрекидни извор напајања (UPS)		
Улазне (Input) вредности	Номинални улазни напон: 220V/400V или 220 V Фреквенција улазног напона: 50/60 Hz +/- 5 Hz Улазни прикључци: трожилни или петожилни кабл	1
Изразне (Output) вредности	Изразна снага: минимум 8 kW / 10 kVA Номинални излазни напон: 230V минимално подесив у распону од 220 до 240V Фреквенција излазног напона: 50/60Hz +/- 3 Hz Изразни конектори: - минимум 4 IEC 320 C13 (Battery Backup) - минимум 1 конектор за трожилни кабл (Battery Backup) Могућност ручног и аутоматског премошћавања (bypass-a) батеријског напајања.	
Батерија	Батерије без потребе за одржавањем, херметички затворене и заштићене од цурења Уобичајено време пуњења батерија: максимално до 6 часова за 90% капацитета Могућност замене батерија у току рада.	
Управљање и надзор	Повезивање преко минимум DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T прикључака са омогућеним управљањем рада преко мреже, укључујући опцију даљинског искључења потрошача у случају нужде (Emergency Power Off-EPO). Аларм који се укључује приликом прекида напајања и приликом преоптерећења Контролни панел са визуелном сигнализацијом модова и проблема у раду: мрежно напајање, прекид напајања- рад преко батерије, преоптерећење, bypass, грешка у раду, ниво оптерећења, ниво батерије, замена батерије) Могућност ручног и аутоматског self-testa.	
Остало	Уз уређај испоручити упутства за руковање и одржавања на српском језику и потребне пратеће програмске пакете за управљање и надзор уређаја. Уз уређај испоручити потребне каблове за повезивање.	
Гаранција	Минимално 24 месеци без ограничења	

Као пример одговарајућег уређаја наводимо: APC Smart-UPS RT 10000 XLI или SOCOMEC NETYS RT 11000

2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА - КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Понуђач је у обавези да добра испоручи у свему како је описано у техничкој спецификацији број 7309 са Прилогом 1, у прилогу конкурсне документације) и условима датим у конкурсној документацији.

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добра и обавезује се да ће добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је прописан стандардом и техничком спецификацијом број 7309 са Прилогом 1.

Квантитативни и квалитативни пријем уговорених и испоручених добара врши комисија Наручиоца, у складу са закљученим уговором. Комисија израђује и потписује записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених и испоручених добара.

3. РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА:

Рок испоруке добара: највише до 35 (тридесетпет) дана од дана обостраног потписивања уговора.

Измена рока испоруке добара се неће вршити.

Испорука добара се сматра извршено даном потписивања записника о квалитативном и квантитативном пријему од стране комисије Наручиоца.

Уколико је понуђен рок испоруке добара дужи од траженог понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

4. НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА:

Испорука добара ће се извршити у ТРЗ «Чачак» Чачак, ул. Др Драгише Мишовића 167.

5. РОК ЗА РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈЕ

Понуђач је у обавези да реши рекламацију у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана израде записника о рекламацији.

6. ГАРАНТНИ РОК

Гаранција за понуђена добра коју даје понуђач не може бити краћа од 2 (две) године од дана квалитативног и квантитативног пријема добара, а подразумева:

- минимум 2 (две) године у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена),
- минимум 2 (две) године у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује).

VIII ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

СПЕЦИФИКАЦИЈА број 7309

Ред. бр.	Идент број	Назив и стандард Техничке карактеристике и услови	Јед. мере ком
1.	346540	УРЕЂАЈ ЗА НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЈОМ Карактеристике уређаја дате у прилогу ове спецификације	1

Прилог 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НЕПРЕКИДНИ ИЗВОР НАПАЈАЊА

Компоненте	Спецификација	Количина
2. Непрекидни извор напајања (UPS)		
Улазне (Input) вредности	Номинални улазни напон: 220V/400V или 220 V Фреквенција улазног напона: 50/60 Hz +/- 5 Hz Улазни прикључци: трожилни или петожилни кабл	1
Изразне (Output) вредности	Изразна снага: минимум 8 kW / 10 kVA Номинални излазни напон: 230V минимално подесив у распону од 220 до 240V Фреквенција излазног напона: 50/60Hz +/- 3 Hz Изразни конектори: - минимум 4 IEC 320 C13 (Battery Backup) - минимум 1 конектор за трожилни кабл (Battery Backup) Могућност ручног и аутоматског премошћавања (bypass-a) батеријског напајања.	
Батерија	Батерије без потребе за одржавањем, херметички затворене и заштићене од цурења Уобичајено време пуњења батерија: максимално до 6 часова за 90% капацитета Могућност замене батерија у току рада.	
Управљање и надзор	Повезивање преко минимум DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T прикључака са омогућеним управљањем рада преко мреже, укључујући опцију даљинског искључења потрошача у случају нужде (Emergency Power Off-EPO). Аларм који се укључује приликом прекида напајања и приликом преоптерећења Контролни панел са визуелном сигнализацијом модова и проблема у раду: мрежно напајање, прекид напајања- рад преко батерије, преоптерећење, bypass, грешка у раду, ниво оптерећења, ниво батерије, замена батерије) Могућност ручног и аутоматског self-testa.	
Остало	Уз уређај испоручити упутства за руковање и одржавања на српском језику и потребне пратеће програмске пакете за управљање и надзор уређаја. Уз уређај испоручити потребне каблове за повезивање.	

Гаранција	Минимално 24 месеци без ограничења
Као пример одговарајућег уређаја наводимо: APC Smart-UPS RT 10000 XLI или SOCOMEC NETYS RT 11000	