



Чувати до: МФГТИ
Функција: 30 редни број 51
Обрађивач: М. Дробњаковић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

бр. 2640-8
20.06. 2018. год.
Ч А Ч А К

На основу члана 60, а у вези члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-2/2013-1 од 27.03.2013.год.

РС МО ГШ ВС- Копнена Војска ТРЗ „Чачак“- Чачак

Објављује
ИЗМЕНУ ПОЗИВА

за подношење понуде за јавну набавку мале вредности
број **1.2.86-862-182/2018**

1. Позив за јавну набавку мале вредности број **1.2.86-862-182/2018**, који је објављен на интернет страници Наручиоца www.nabavke.mod.gov.rs, и на Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs мења се у делу текста техничке спецификације број 7113 **прилог 3.** „Понуђач мора бити регистрован у АТС-у за пружање наведене услуге прегледа и поправке електроинсталација у Ех изведби и за издавање Извештаја о прегледима и испитивањима стабилних ПП система“ **и галаси** „Потенцијални добављач треба уз понуду да достави Сертификат о акредитацији од АТС којим се потврђује да понуђач задовољава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 за периодични преглед и сервисирање стабилних ПП система за гашење пожара“.

2. Рок за достављање понуда био је 25.06.2018. године до 10,00 часова и мења се на **28.06.2018. године до 10,00 часова.**

3. Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за достављање понуда, дана 28.06.2018. године у 10,15 часова у просторијама ТРЗ «Чачак», др. Драгише Мишовића број 167, 32000 Чачак.

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда подносе Комисији своја пуномоћа за учешће у поступку.

4. У свему осталом позив објављен на интернет страници Наручиоца www.nabavke.mod.gov.rs, и на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs остаје неизмењен.

Прилог 3: Спецификација 7113

МД

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ДИРЕКТОРА
др Дејан Гендић

Урађено у 1 (једном) примерку,
умножено у 1 (једном) примерку и достављено:

- Управа за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs (у електронском облику),
- Министарство одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs (у електронском облику),
- Одељењу за снабдевање (2 примерка),
- а/а

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	
1	336994		USLUGA PREGLEDA I ISPITIVANJA STABILNOG PP SISTEMA Potrebno je dostaviti ponudu za uslugu pregleda i ispitivanje koja obuhvata: - izvršenje kontrole stabilnog sistema za gašenje požara ugljen dioksidom u objektu broj 23 i izdavanje izveštaja o izvršenom ispitivanju. - popravku tastera za blokadu gašenja požara u prostoriji 21. Tehničke karakteristike: Sistem za automatsko, poluautomatsko i ručno gašenje požara sa CO2, PASTOR Zagreb. Centralni uređaj ADC-40 PASTOR (centralni stabilni PP sistem za gašenje požara, tip isprevljača RThU 01-30/10, proizvođač Unis. Jedinica ima moguć prihvata do 9 dojavljanih zona- 9 sektora gašenja) za aktiviranje baterija sa CO2 (baterija A-8 komada boca CO2-50, baterija B- 12 komada boca CO2-50 i baterija C-5 komada boca CO2-50), godina proizvodnje 1987. Način aktiviranja: automatsko aktiviranje termomaksimalnim javljačima požara na 80 stepeni C i ručno aktiviranje sa blokadom gašenja. Rezervno napajanje: 2x143Ah 950 A. Potencijalni dobavljač treba uz ponudu da dostavi Sertifikat o akreditaciji od ATS kojim se potvrđuje da ponuđač zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 za periodični pregled i servisiranje stabilnih PP sistema za gašenje požara. Nakon izvršene usluge potrebno je dostaviti Izveštaj (Zapisnik) o redovnom godišnjem pregledu i ispitivanju stabilnog PP sistema.	kom	1							

Mesto _____
Datum _____

PONUĐAČ
(potpis i pečat)