



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ

ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

инт. бр. 539- 18

25. јун 2014. год

ЧАЧАК
25 JUN 2014

Чувати до: МФТГИ
Функција: 30 редни број 51
Датум: 25.06.2014.г.
Обрађивач: Милан Тољин

На основу члана 63 .став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/2012), Правилника о обавезним условима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 10-00-2/2013-1 од 27.03.2013. год.

РС МО ГШ ВС- Копнена Војска ТРЗ „Чачак“ - Чачак

Објављује

ОБ А В Е Ш Т Е Њ Е

о појашњењу конкурсне документација за јавну набавку у отвораном поступку ЈНОП 4/14

1. Конкурсна документација за јавну набавку у отвораном поступку ЈНОП 4/14, која је објављена на порталу Управа за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs и интернет страници министарства одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs

На постављено питање везано за спецификацију број 4778, партија 2. за позицију на редном броју 10 дајемо следеће појашњење:

- Пригушница је саставни део равног прикључка типа "Ц", са навојем М35х1,5мм. Габаритне димензије пригушнице су Ø21,5х3мм. По пречнику Ø16, по обиму на пригушници распоређено је 12 рупа пречника 3,5 мм. Ход пригушнице у челичном прикључку је око 5 мм. Пригушница на цреву за ЦО2 смањује могућност наглог истицања гаса, подхлађења и уједно залеђивања вентила и гибљивог црева при пражњењу стабилног противпожарног система, где је средство за гашење угљендиоксид.

2. У свему конкурсна документација објављена на порталу Управа за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs и интернет страници министарства одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs остаје неизмењена.

МТ/МТ

ДИРЕКТОР

ПОШТУКОВНИК

Срђан Петковић, дипл. инж.

Умножено у 2 примерка
и достављено:

- Управа за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs (у електронском облику),
- Министарство одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs (у електронском облику),
- Одељењу за снабдевање (2 примерка)