



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 3559- 14
03 MAY 2019 дине

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке
Материјали за редовно одржавање
непокретности., д о с т а в љ а .-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 30.04.2019. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

1. За партију 1 сте као доказ квалитета навели следећи захтев:

“За преостале позиције Партије 1 понуђач је дужан да уз понуду достави: да су Филтери класе M5 - F9 произведени и тестирани по стандарду EN 779/2012 (доказ: фотокопија сертификата- атеста EN 779/2012 – за сваки тип филтера), од произвођача сертификованог по ЕУРОВЕНТ.“

Тражени стандард EN 779/2012 је застарео, тренутно по ЕУРОВЕНТ-у, важећи стандард за ове филтере је DIN 16890 EPM/17.

Одговор: Прихвата се сугестија, биће извршена измена конкурсне документације.

6^м
31 МК.



ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА
бригадни генерал
проф. др Драган Динчић

Достављено:

-у омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС