



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ВОЈСКА СРБИЈЕ  
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

Бр. 620- 27  
25. август 2015. год  
ЧАЧАК

Чувати до: МФТИ  
Функција: 30 редни број 51  
Датум: 25.08.2015.г.  
Обрађивач: Милан Толић

На основу члана 63 .став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/2012, 1415 и 68/15), Правилника о обавезним условима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 10-00-2/2013-1 од 27.03.2013. год.

РС МО ГШ ВС- Копнена Војска ТРЗ „Чачак“- Чачак  
Објављује  
ОБАВЕШТЕЊЕ  
о одговору на питање у вези конкурсне документације за јавну набавку  
у отвореном поступку ЈНОП 14/15

1. Конкурсна документација за јавну набавку ЈНОП 14/15 је објављена на порталу Управа за јавне набавке портал [portal.ujn.gov.rs](http://portal.ujn.gov.rs) и интернет страници Министарства Одбране портал [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs)

2. На постављена питања потенцијалног понуђача у вези позиција из Спецификације број 5352 дајемо следеће појашњење:

Ред бр 13. – светиљка флуо BNF 0336 VS- дозвољамо да алтернативно можете светиљку; димензије 1222x455x70.

Ред бр 14. - светиљка флуо 220V 3x36 W- тражимо светиљку са сенилом; димензије светиљке су 1232x190x105, димензије сенила су 340 x100 и друге светиљке не можемо прихватити.

3. Конкурсна документација објављена на порталу Управа за јавне набавке портал [portal.ujn.gov.rs](http://portal.ujn.gov.rs) и интернет страници министарства одбране портал [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs) остаје неизмењена.

МТ/МТ

ДИРЕКТОР  
ПУКОВНИК  
Срђан Петковић, дипл. инж.

Умножено у 2 примерка  
и достављено:

- Управа за јавне набавке портал [portal.ujn.gov.rs](http://portal.ujn.gov.rs) (у електронском облику),
- Министарство одбране портал [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs) (у електронском облику),
- Одељењу за снабдевање (2 примерка),
- а/а.