

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

инт.бр.07-1731-8

23 JUL 2014 године

Београд

Јавна набавка 326/4/1731/2014

одговор на питање, доставља.-

„Micom TM International“ d.o.o.

У вези вашег акта достављамо вам одговор на постављено питање у вези са Јавном набавком бр: 326/4/1731/2014 – „Завршна и верификациона испитивања“

Поставили сте питање по Партији 4: ИЗВОР НАПАЈАЊА И ОПРЕМА ЗА ПРОВЕРУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА, 31100000, Под редним бројем 1. Једносмерни извор напајања електричном енергијом да техничка спецификација не одговара траженом произвођачу Agilent тип 6032А

ОДГОВОР: Извршиће се измена и допуна конкурсне документације у делу техничких карактеристика тако да се брише следећи текст:


„Приказ 5 цифара за волтметар и 4 цифре за амперметар“

„Резолуција мерења напона: 5 mV“

„Резолуција мерења јачине струје: 20 mA“

„(RS 232 или USB или HP IB или LAN)“

/СМ (011/3401-089)



Умножено у један примерак и достављено:

- „Micom TM International“ d.o.o. (E-mail: office@micom.rs)
- Одељење за логистику