

ВП 3161 КРУШЕВАЦ

Бр. 625-9
05.2017. године

КРУШЕВАЦ

31 MAY 2017

Одговор фирми „ЈУГОГРАДЊА“Д.О.О.
из Бојника за набавку услуге
1.2.71/2017, доставља.-

Чувати до краја 2020.године
Функција 29 под редним бројем 42
Датум: 31.05.2017. године
Обрађивач: комисија

На основу конкурсне документације 625-5 од 18.04.2017. године за реализацију јавне набавке услуге на оправци кровних покривача и замени олука на непокретностима у Крушевцу и Ћуприји у надлежности ВП 3161 Крушевац у отвореном поступку по набавци број 1.2.71/2017 доставили сте следећа питања вашим актом бр.144 од 30.05.2017. године:

1.-Питање: Да ли можемо документацију којом се доказује испуњеност обавезних и додатних услова да ставимо у једном примерку за свих пет партија?

Одговор: Може, да би понуда била прихватљива морате конкурисати најмање за једну партију, а можете конкурисати за све. Ако конкуришете за све партије доставите доказе обавезних и додатних услова у једном примерку за све партије.

2.-Питање: Ако учествујемо за више партија да ли је потребно да доставимо меницу за сваку партију посебно или може меница за све партије, а менична овлашћења појединачно по партијама?

Одговор: Меница са меничним овлашћењем за озбиљност понуде: Понуђач је дужан да уз понуду достави бланко меницу са овлашћењем за озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а). Подносите меницу за једну или више или све партије за које конкуришете.

Меница са меничним овлашћењем за добро извршење посла

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија доставља Наручиоцу приликом закључења уговора меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора, без обрачунаог ПДВ-а.

3.-Питање: Да ли уз понуду достављамо објавразап сагласности за прикупљање и обраду података ради обављања безбедносне провере на страници 36. конкурсне документације?

Одговор: Да


4.-Питање: Која је дебљина ОСБ плоча за партију 1,2 и 3?

Одговор: Минимална дебљина је 12мм

5.-Питање: Која је дебљина лима за хоризонталне и вертикалне олуке за партију 1,2 и 3?

Одговор: Дебљина је 0,55мм за поцинковане, а за пластифициране 0,7мм

Председник комисије:
мј Срђан Величковић



Да је писмено својеручно потписао председник комисије за извршење јавне набавке наведене услуге:

Тврди и оверава:

П у к о в н и к

Сретен Зафировић



Доставити:

-на портал ујн

-„Југоградња“ Д.О.О. Бојник, факс: 016/820-411 или 016/820-412