



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
бр. 344 – 13
10.09.2018. године
Б Е О Г Р А Д

Одговор на захтев за додатним
информацијама у ЈН број 43/2018
о б ј а в љ у ј е . -

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), а у вези захтева достављеног од стране заинтересованог лица дана 05.09.2018.године, наручилац - Управа за набавке и продају Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, објављује одговор:

Заинтересовано лице је доставило следећи захтев за додатним информацијама/појашњењима конкурсне документације, ЈН број 43/2018 – Опрема за домаћинство и угоститељство, Партија 8 – Комора расхладна:

ПИТАЊЕ БР.1

Конструкционо монтажано-демонтажна од термоизолованих панела – у прилици смо да понудимо модуларну комору са бравицама?

ОДГОВОР БР. 1.

Конкурсном документацијом дефинисано је да расхладна комора буде од термоизолованих панела, монтажано-демонтажне конструкције. Начин спајања панела није дефинисан конкурсном документацијом, тако да се могу понудити све могуће опције које постоје на тржишту.

ПИТАЊЕ БР.2

Тражене дебљина панела мин. 60 mm – у прилици смо да понудимо са панелом дебљине од 100 mm?

ОДГОВОР БР. 2.

У Конкурсној документацији тражено је да дебљина панела износи минимум 60 mm, тако да се могу понудити и панели дебљине веће од 60 mm.

ПИТАЊЕ БР.3

Капаците расхладног простора $5,5 \text{ m}^3 \pm 3\%$ - у прилици смо да понудимо комору запремине $6,1 \text{ m}^3$?

ПИТАЊЕ БР.4

Врата коморе заокретна, димензија $750 \times 1900 \text{ mm} \pm 3\%$ са бравом итд. – у прилици смо да понудимо врата димензија $1000 \times 2000 \text{ mm}$?

ПИТАЊЕ БР.5

Димензије $1400 \times 1850 \times 2100 \text{ mm} \pm 5\%$ - у прилици смо да вам понудимо комору спољних димензија $1430 \times 2430 \times 2430 \text{ mm}$ и унутрашњих димензија $1230 \times 2230 \times 2230 \text{ mm}$?

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БР. 3, 4 И 5.

Конкурсном документацијом су прецизно и недвосмислено дефинисане димензије расхладне коморе, врата коморе и капацитет расхладног простора, као и проценти толеранције могућих одступања. Због простора у коме се смешта, по питању дефинисаних димензија и капацитета, неопходно је понудити расхладну комору чије техничке спецификације у потпуности одговарају наведеним у Конкурсној документацији.

ВМД

НАЧЕЛНИК

ПУКОВНИК

др Александар Цакић, дипл.инж.