



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ**

Управа за снабдевање

Дирекција за набавку и продају

Број 47 - 18

20 III 2017

Београд

Питање и одговор везани за КД
у поступку набавке добара,
ЈН број 9/2017, **објављује.-**

Наручилац, Дирекција за набавку и продају УСн СМР МО добила је, дана 18.07.2017. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације јавне набавке добара, број набавке 9/2017 – Материјали и средства за гашење пожара и ватрогасна опрема, од једног од заинтересованих лица, потенцијалних понуђача. Захтев за додатним информацијама или појашњењима је заведен у деловодник наручиоца под бројем 47-14 од 18.07.2017. године.

У складу са ставом 2. и ставом 3. члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје и објављује (у року од три дана од дана пријема захтева, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници) одговор на постављено питање како следи:

1. Питање:

По питању предметне набавке ЈН бр. 9/2017 желимо да нам дате одговор на питање који тип апарата се тражи у партији број 13, да ли су у питању стандардни РР апарати са S-100 са боцом CO2 или РР апарати под сталним притиском S-100А?

Одговор:

Апарат за гашење пожара S-100 може да буде под сталним притиском S-100А или старији тип S-100 са боцом CO2.

НЈ/.



ДИРЕКТОР

пуковник

др Александар Буквић, дипл. инж.