

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4522

бр. 138-1/13

12.04.2019. године

БАТАЈНИЦА

На основу захтева за појашњење конкурсне документације за ЈН 1.2.66-942-138/2019 у отвореном поступку " Поправка и одржавање резервоара за мазут" у касарни „Радован Медић“ Батајница, комисија за ЈН доставља одговоре на питања према следећем:

1. Питање:

На страни 5. Конкурсне документације у делу Техничке карактеристике наведено је да се баждање врши Волуметријском методом. На страни 7. Конкурсне документације у Спецификацији техничких карактеристика наведено је да се баждање врши геометријском методом.

Моје питање је:

1. Којом методом треба вршити Баждање?
2. Уколико је потребно баждање урадити геометријском методом да ли у делу додатних услова треба изменити Конкурсну документацију и избацити услов „Акт о акредитацији ATS за оверу положених цилиндричних Резервоара волуметријском методом“.

1. Одговор

Баждање је потребно извршити геометријском методом. Комисија за јавну набавку ће благовремено извршити измене конкурсне документације у делу доказивања испуњености додатних услова за учешће у ЈН.

2. Питање:

Додатним условима за учешће у поступку Јавне Набавке наведено је да при испуњавању додатних услова Понуђач треба да поседује „Акт о акредитацији ATS за оверу аутоматских мерила нивоа“. Колико могу да закључим из Конкурсне документације Ви немате аутоматска мерила висине нивоа течности па самим тим сматрам овај навод у Додатним условима сувишним.

2. Одговор

Резервоари који су предмет јавне набавке немају аутоматске мераче нивоа течности. Комисија за јавну набавку ће благовремено извршити измене конкурсне документације у делу доказивања испуњености додатних услова за учешће у ЈН.

3. Питање:

Да ли су грејачи у Резервоарима у функцији и да ли је могуће мазут загрејати до температуре од 60°C?

3. Одговор

Грејачи у резервоарима су у функцији и могуће је загрејати мазут до температуре од 60°C?

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈН

п/п Драган Кукањан

