

Обавештење у вези
ЈН бр. 106/18, доставља.-

Веза: Позив за достављање понуде бр. 02-1-4/3780-4 од 11.04.2018. године

Питања за ЈНМВ бр. 106/18:

1. Какво је материјално извођење пумпе?
2. Да ли је пумпа у ЕХ заштити или није?
3. Да ли се тражи само пумпа или агрегат, који подразумева пумпу, спојницу, електромотор и постоље?
4. Да ли је осим испоруке потребно и уградити тражену опрему?
5. Хлоринатор каквог тражите се већ одавно не производи, то је застарело решење и технички и економски. Не постоји хлоринатор за ручно дозирање, већ може нити само за аутоматско или полуаутоматско дозирање.

Молимо вас за следеће информације:

- скицу постојеће водоводне ситуације или оне која се планира
- за шта ће све да се користи дезинфикована вода и колика је количина воде потребна у некој јединици времена.

Одговори:

1. Скицу постојеће водоводне ситуације нисмо у могућности да објавимо, а због заштите података о ВЗ "Мома Станојловић". Можемо да вам дамо приближан опис ситуације: Завод се снабдева водом из 2 (два) бунара, због чега је и потребно вршити хлорисање воде натријум-хипохлоринатом. Притисак у систему се одржава посудама (резервоарима) под притиском, и преко хлорне пумпе и хлоринатора дистрибуира у систем.
2. Резервоари, хлорна пумпа и хлоринатор се налазе у једном објекту који апсолутно заштићен од свих временских услова. Просторија се зими греје.
3. Вода се користи комбиновано и за потребе људи (за пиће) и за потребе производње, при чему наглашавамо да се вода користи и за потребе погона површинске заштите (каде за више врста површинске заштите метала).
4. Тражи се пумпа са спојницом, електромотором и постољем.
5. Пумпа није у ЕХ заштити.
6. Хлоринатор за аутоматско или полуаутоматско дозирање који ради на бази физичких законитости је одговарајући.

7. Испорука хлорне пумпе и хлоринатора, без монтаже.

CH/CH *h*.

Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у 3 (три) примерка
и достављено:

- Одељењу за набавку
- а/а

**ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА**
ПОТНУКОВНИК
Славиша Павловић, дипл. инж.
Slavisa Pavlovic