



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО**

Војномедицинска академија

Бр. 4518 - 22

23 MAY 2017

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, материјали за редовно одржавање непокретности - р/д и п/м за одржавање осветљења, електро инсталације, електромотора и лифтова, ознака из ОРН: 44000000, редни бр. 144/2017, заинтересована лица су поставила следећа питања:

Молим Вас за појашњење по питању типова сијалица за тематску јавну набавку/Партија 1:

1. Питање бр.1

Потребно је да нам доставите димензије и снагу за сијалицу под бројем 29 – “Сигнална сијалица (тињалица), 230V, 1-2mA, грло E14, за противпожарну инсталацију, по узорку”.

2. Питање бр.2

На који тип светилке сте мислили за позиције бр. 30 и 31 – “Сигнална светилка, црвена (зелена), ø22mm, LED, 230VAC”? Где се поставља, која јој је намена? Можемо ли добити фотографију постојеће сигналне светилке?

О д г о в о р и:

- 1) У прилогу акта објављујемо слику сијалице тињалице. Пожељно је да понуђач дође и погледа узорак сијалице, а што је и предвиђено конкурсном документацијом.
- 2) У прилогу акта објављујемо слику LED сијалице. Сијалице се уграђују у електроормане и служе за видно показивање присуство електричног напона у орману.

MC



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА
п у к о в н и к
Проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС

ZINA
AD







