



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ

ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

Бр. 4062-~~43~~
28 OCT 2019 . 2019. год.
Ч А Ч А К

Чувати до: МФТГИ
Ф/рбр: 30/ 51
Обрађивач: Милан Толић

На основу члана 63 .став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/12, бр. 14/15 и бр. 68/15), Правилника о обавезним условима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-20/2015 од 12.10.2015. год.

РС МО ГШ ВС- Копнена Војска ТРЗ „Чачак“- Чачак
Објављује одговоре на питања у вези конкурсне документације
за јавну набавку у отвореном поступку бр. 321/19

1. Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 321/19 је објављена на порталу Управе за јавне набавке портал портал.ујн.гов.рс и интернет страници Министарства Одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs

2. На питања потенцијалних понуђача дајемо одговор:

Питање 1. Молим појашњење у вези ЈН 321/19 везано за партију 30 трака за уземљење по спецификацији бр. 7734. Наиме у спецификацији стоји следећи опис:

ТРАКА ЗА УЗЕМЉЕЊЕ *4,0x25,0-Си

Моје питање је да ли се тражи поцинкована трака FeZn или пак бакарна трака (због ознаке Си у спецификацији)?

Одговор: Спецификација бр. 7734, трака за уземљење 4,0x25,0 је трака за уземљење наведених димензија израђена од бакра како је наведено у називу и опису добра.

Питање 2. Молимо вас за појашњење са детаљним техничким карактеристикама или каталогски број Schneider-а за позицију бр. 1 из спецификације 7733 склопка пренапон.

Одговор: Спецификација бр. 7733, основне тражене техничке карактеристике добра дате су у називу и то називни напон 230V, двополна склопка, максимална струја пражњења 20 kA, име уређаја IPF20. Каталогска ознака произвођача Schneider је A9L15592, при чему може се понудити и добро другог произвођача, али истих карактеристика.

Питање 3. Такође поцинкована трака из спецификације 7734 није од бакра (Си)

Одговор: Спецификација бр. 7734, ради се о траци за уземљење наведених димензија произведеној од бакра, а не поцинкованој траци за уземљење.

3. Конкурсна документација објављена на порталу Управе за јавне набавке портал [портал.ујн.гов.рс](http://portal.ujn.gov.rs) и интернет страници министарства одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs остаје неизмењена.

МТ



ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

Милан Радоњић, дипл. инж.

Урађено у 1 (једном) примерку
умножено у 1 (једном) примерку
и достављено:

- Управа за јавне набавке портал портал.ујн.гов.рс (у електронском облику),
- Министарство одбране интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs (у електронском облику),
- Одељењу за снабдевање,
- а/а.