



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"**

Бр. 2363- 11

16 JUN 2017 2017. год.
Ч А Ч А К

Чувати до: МФТГИ
Ф/бр: 30/ 51
Обрађивач: Милан Тољић

На основу члана 63 .став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/12, бр. 14/15 и бр. 68/15), Правилника о обавезним условима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-20/2015 од 12.10.2015. год.

РС МО ГШ ВС- Коппена Војска ТРЗ „Чачак“- Чачак

Објављује

**одговор на питања и појашњења у вези конкурсне документације
за јавну набавку у отвореном поступку бр. 89/17**

1. Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 89/17 је објављена на порталу Управе за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs и интернет страници Министарства Одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs

2. На постављена питања у вези конкурсне документације дајемо одговор:

Спецификација 6352 подразумева следеће:

- Питање бр. 1– Инвеститор не поседује атестно техничку документацију од произвођача за посуде које су предмет поступка.
- Питање бр. 2 – Инвеститор не поседује ревизиони и евиденциони лист издат од стране именованог тела.
- Питање бр. 3– Радне и пробне притиске за наведене посуде, вам достављамо по следећем:
 - Хидрофурска посуда, фабрички број 998 – притисак: радни 9 бара, пробни 12 бара,
 - Хидрофурска посуда, фабрички број 999 – притисак: радни 9 бара, пробни 12 бара,
 - Акумулатор топлоте, фабрички број 53415 – притисак: радни 6 бара, пробни 7,8 бара,
 - Акумулатор топлоте, фабрички број 53416 – притисак: радни 6 бара, пробни 7,8 бара,
 - Загрејач санитарне воде, фабрички број 53414 – притисак: радни 3 бара, пробни 3,3 бара.
- Питање бр. 4– Страна 8 тендерске документације: „потребно је да је понуђач Акредитован од стране Акредитационог тела за испитивање посуда под притиском или да именовано тело изврши испитивање“.
- Питање бр. 5– Демонтажа изолације на посудама и враћање изолације након извршених испитивања је у обавеза понуђача.
- Питање бр. 6 и 7– По реализацији испитивања на свим посудама је потребно извршити антикорозивну заштиту и постављање заштитног премаза (на местима на којима се иста уклања) и представља обавезу понуђача.

3. Конкурсна документација објављена на порталу Управе за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs и интернет страници министарства одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs остаје неизмењена.

МТ

 ДИРЕКТОР
ПУКОВНИК
Др Срђан Петковић, дипл. инж.

Урађено у 1 (једном) примерку
умножено у 2 (два) примерка
и достављено:

- Управа за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs (у електронском облику),
- Министарство одбране интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs (у електронском облику),
- Одељењу за снабдевање (2 примерка),
- а/а .