

ВОЈНА ПОШТА
Бр. 1407
бр. 4831-1/9
12.10.2017. године
ПА Н Ч Е В О

Појашњење за јавну набавку
бр.1.2.72-203-52/2017
доставља-

„МАСТЕР`С“ д.о.о

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ бр. 68/15) и захтева за појашњење д.о.о. „Мастер`с“ Београд од 09.10.2017. године, комисија за спровођење поступка јавне набавке бр. 1.2.72-203-52/2017 –поправка електричних и громобранских инсталација даје следећи

ОДГОВОР

1. Потребно је извршити замену постојећих утичника (испоруку и уградњу нових).
2. За објекте бр. 9 и 52 потребно је извршити замену постојећих, неисправних утичника. Инсталација до утичника већ постоји тако да није потребно мењати кабал.
3. Преглед разводних ормара који се испитују можете извршити на лицу места у касарни „Стевица Јовановић“ и Дому Војске Србије у Панчеву радним данима од 08.00-14.00 часова.

ЗА КОМИСИЈУ
капетан Зоран Јовановић
