



ВОЈНА ПОШТА

1102

број 3101- 11
25. 05.2017. године
БЕОГРАД

Појашњење конкурсне документације
за ЈН број 1.2.18-815-6/2017,
д о с т а в љ а.-

Комисија за јавну набавку услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме и посуда под притиском, број 1.2.18-815-6/2017, проучила је захтев потенцијалног понуђача за додатним појашњењем конкурсне документације, сагледала питања која је поставио и одговор достављамо по следећем:

Питање:

„Везано за ЈН број 1.2.18-815-6/2017 и додатне услове под тачком 2б) „да поседује акредитовану лабораторијуи неопходан обим акредитације по стандарду SRPS ISO /IEC 17025:2006”, обавештавамо Вас да по новом Правилнику о посебним условима које морају испуњавати лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Сл. гласник РС“, бр. 52/20) не тражи се захтевани стандард већ 17020, тако да све фирме које желе да се баве овим услугама су у процедури добијања стандарда 17020 (контролно тело) од АТС. Молимо Вас да уважите наш захтев и ништа што није релевантно изоставите.“

Одговор:

У складу са Законом о јавним набавкама (СГ РС број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за ЈН је израдила додатне услове које је потребно да понуђач испуни. За предметну набавку, наручиоцу нису потребне услуге понуђача акредитоване по стандарду SRPS ISO 17020, већ нам је неопходно да понуђач пружа услуге своје лабораторије која је акредитована од стране АТС по стандарду SRPS ISO 17025:2006.

ГН/ГН

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА
пуковник
ср Чедомир Дупор, дипл. инж.**



Умножено у једном примерку и објављено на

- Порталу јавних набавки
 - Интернет страници МО, јавне набавке
- достављено актом:
- Одељењу за одржавање ВП 1102 Београд,
 - Архива ВП 1102 Београд, оригинал