



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

бр. 2640- 10

25 JUN 2018. 2018. год.

Ч А Ч А К

Чувати до: МФТГИ
Ф/рбр: 30/51
Обрађивач: М Дробњаковић

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/12, бр. 14/15 и бр. 68/15), Правилника о обавезним условима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-20/2015 од 12.10.2015. год.

РС МО ГШ ВС- Копнена Војска ТРЗ „Чачак“- Чачак
Одговор на питање за јавну набавку мале вредности 1.2.86-862-182/2018

1. Позив за јавну набавку мале вредности број 1.2.86-862-182/2018, који је објављен на интернет страници Наручиоца www.nabavke.mod.gov.rs, и на Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs

2. На постављено питање:

„Имамо питање везано за Прилог 3 страна један Позива 182/2018. Занима нас само какав је квар, односно поправка неопходна за тастер за блокаду гашења пожара у просторији 21, како би смо знали да ли испуњавамо услове односно да ли можемо учествовати у поступку јавне набавке“ дајемо следећи одговор:

Приликом периодичног прегледа стабилног ПП система, контролно тело је уочило да тастер за блокаду гашења пожара у просторији 21 није у функционалном стању.

С обзиром да је прекидач у Ех изведби, ТРЗ „Чачак“ није у могућности да Вам да детаљан опис квара, јер није овлашћен да врши дефектацију инсталације у Ех заштити.

3. Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности 1.2.86-862-182/2018 објављен на порталу Управа за јавне набавке portal.ujn.gov.rs и интернет страници министарства одбране www.nabavke.mod.gov.rs остаје неизмењен.

МД



ПО ОВЛАШЋЕЊУ ДИРЕКТОРА
МД Др Јан Петровић

Урађено у 1 (једном) примерку,

умножено у 1 (једном) примерку и достављено:

- Управа за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs (у електронском облику),
- Министарство одбране интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs (у електронском облику),
- Одељењу за снабдевање (1 примерак),
- а/а.