



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

Бр. 4062- **19**

1 2 NOV 2019 . 2019. год.

Ч А Ч А К

Чувати до: МФТГИ
Ф/рбр: 30/ 51
Обрађивач: Милан Тољин

На основу члана 63 .став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/12, бр. 14/15 и бр. 68/15), Правилника о обавезним условима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-20/2015 од 12.10.2015. год.

РС МО ГШ ВС- Копнена Војска ТРЗ „Чачак“- Чачак
Објављује одговоре на питања у вези конкурсне документације
за јавну набавку у отвореном поступку бр. 321/19

1. Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 321/19 је објављена на порталу Управе за јавне набавке портал портал.ујн.гов.рс и интернет страници Министарства Одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs


2. На питање потенцијалног понуђача дајемо одговор:
У спецификацији 7780 тражи се разводни орман.

Питање 1. С обзиром на одговор за спецификацију 7780- да ли треба нудити потпуно празан орман или са монтажним рамом?

Одговор: Орман разводни са вратницама и шаркама 800x550 x200мм, тип KL- 2/5, степен заштите ИП43, површинска заштита RAL 9016, дозвољени напон AC690V, нудити потпуно празан орман без монтажних рамова.

3. Конкурсна документација објављена на порталу Управе за јавне набавке портал [портал.ујн.гов.рс](http://portal.ujn.gov.rs) и интернет страници министарства одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs остаје неизмењена.

МТ


ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

пуковник

доц. др Бољан Радонјић, дипл. инж.

Урађено у 1 (једном) примерку
умножено у 1 (једном) примерку
и достављено:

- Управа за јавне набавке портал портал.ујн.гов.рс (у електронском облику),
- Министарство одбране интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs (у електронском облику),
- Одељењу за снабдевање,
- а/а.