



ВОЈНА ПОШТА

Бр. 1102

број 9297 - 13

08 NOV 2018. године

Б Е О Г Р А Д

Додатно објашњење конкурсне документације
за јавну набавку бр. 1.2.94-815-35/2018 – услуга
испитивања и антикорозионе заштите подземних
резервоара за гориво.-

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у року за достављање понуда, дана 07.11.2018. године, путем факса
стигло питање којим се тражи додатно разјашњење Конкурсне документације;

Питање:

"Које су димензије резервоара у касарни „Васа Чарапић“ и „Војвода радомир Путник“? Да ли су
резервоари подземни или надземни? Да ли се антикорозиона заштита ради споља или изнутра
или са обе стране? Да ли је потребна скела и ако је потребна ко је ради?“

Одговор и објашњење:

Предмет радова у Војној пошти 2289 Београд и ВП 2143 Горњи Милановац су укупани
резервоари-цистерне, чији је пречник 2000 мм.

Антикорозиону заштиту потребно је урадити изнутра. Набавка опреме, алата и осталог
потрошног материјала потребног за извођење радова чишћења и антикорозионе заштите у
наведеним јединицама је у надлежности Понуђача.

Напомена: Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца.

С поштовањем.

ЗМ



НАЧЕЛНИК

бригадни генерал

Жељко Нинковић, дипл. инж.