

ВОЈНА ПОШТА
Бр. 4522
бр. 149-1/10
27.07.2018 .године
БАТАЈНИЦА

Чувати до материјално
финансијске инспекције
Функција 30 / редни број 04
Датум: 27.07.2018.год.
Обрађивач: Комисија за ЈН ОП

Одговори на питања,
јавна набавка број 149/2018
д о с т а в љ а . -

„Ј О В С Т А“ д.о.о
Осредак бр.106.А
11506 Београд - Обреновац
факс 011/2 755 148

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник 124/12, 14/15 и 68/15)
Наручилац у законском року, на захтев заинтересованих лица, доставља одговор на
постављено питање:

Питање се односи на додатна објашњења везана за ЈН бр.1.1.84-942-149/2018, Редни број
паретија у приказаној табели под тачком 3.

Одговор на питање: техничка грешка приликом израде документације, свакако да је редослед
следећи:

Предмет јавне набавке су добра – **Набавка материјала за текуће одржавање зграда и
објеката**, обликована по партијама.

Ред.бр. партије	Назив партије-добра која су предмет јавне набавке	Процењена вредност набавке (без ПДВ-а)
Партија 1	Електрични водови: Ознака и назив из ОРЈН: 44141100	250.000,00
Партија 2	Водоинсталатерски материјал: Ознака и назив из ОРЈН: 44115210	200.000,00
Партија 3	Боје, лакови и смоле: Ознака и назив из ОРЈН : 44800000	550.000,00
Партија 4	Метални производи: Ознака и назив из ОРЈН : 44316400	300.000,00

Редни број 1- Цилиндар за врата Елзет - ком. 10

Одговор на питање: У позицији 1 мисли се на цилиндар за браву за дрвена врата дужине 60
мм.

Редни бр.5- Електроде Ф2,5 - 10 кг

Питање: Молимо вас да прецизирате о којим електродама је реч - да ли су у питању Рутилне
или Базичне или неке друге. Такође, требало би прилагодити потребу према паковању -
Рутилне 2,5 - пакет је 4 кг, Базичне 2.5 - пакет је 3,4 кг итд.

Одговор на питање: У питању су рутилне електроде у количини од 10 кг.

Редни бр.25 - Квака за врата - пар. 15

Питање:Молим Вас да прецизируете за која врата су кваке - да ли су за метална, дрвена, пвц или алуминијумска врата.Такође , мора се прецизирати и коју браву ако иде на браву.

Одговор на питање: У питању је квака за дрвена врата, брава за обичан кључ и брава за цилиндар димензије: „4“, „6“, „8“.

Редни бр.40 - Паљена жица Ф1 - кг 10

Питање: Молим Вас да прецизируете о којој паљеној жици је реч јер се димензије крећу од 1,2мм, 1,4 мм, 1,6 мм, 1,8 мм, 2 мм, 2,2 мм, 2,5 мм, 2,8 мм, 3,1 мм и тако даље.

Одговор на питање:

Наш захтев се односи на паљену (жарену) жицу за употребу у грађевинарству за везивање арматурних шипки, шаловање, везивање и сл. На основу испитивања тржишта постоји паљена жица под трговачким именом Ф1, Ф3, Ф4 итд. Строго дефинисани пречник није захтеван пошто се не корист и у машинској производњи - обради. Наш захтев се односи на паљену (жарену) жицу (трговачки назив) Ф1 прихватљиво је : Ф1,2мм; Ф1,4мм од челика не гарантованог хемијског састава, затезне чврстоће 320 - 380 N/mm².

Редни бр.55, Гасно лемило

Питање: Молимо вас да прецизируете о којој снази гасног лемила је реч, и за коју намену.

Одговор на питање: Подразумева се сет за гасно лемљење, могућност израде меког и тврдог лема (калај и сребро), да омогући спајање бакарних цеви до Ф 22мм.

Редни бр.64 - Клингерит #1 (табла)- ком. 1

Питање: Молимо вас да прцизируете о којој дебљини је реч.

Одговор на питање: Под редним бр.64 дато је Кингерит #1(табла) 1 ком. Мисли се на Дебљину 1 мм (#1).

ВТ/ВЈ

КОМИСИЈА ЗА ЈН 149/2018

мј Васко Тодосијевић

зс Драган Ђалић

вс Вељко Јанковић