



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија

Бр. 4518 - 21
22 MAY 2017

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за војно здравство
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, материјали за редовно одржавање непокретности - р/д и п/м за одржавање осветљења, електро инсталације, електромотора и лифтова, ознака из ОРН: 44000000, редни бр. 144/2017, заинтересована лица су поставила следећа питања:

1. Питање: партија 4. позиција 62. захтева се испорука WD 40 спреја. Молимо Вас, да нам дефинишете паковање WD спреја (100, 200 или 400ml)?
2. Питање: партија 4. позиција од 64 до 72 захтева се испорука кабловских папучица тип Fe/Zn у више димензија. Молимо Вас, да нам дефинишете од ког материјала тражене папучице требају бити израђене и за коју намену, с обзиром да се кабловске папучице не производе од Fe/Zn?
3. Питање: партија 4. позиција 64. захтева се испорука кабловске папучице M6/6mm². Да ли је дошло до штампарске грешке, обзиром да се не производи у траженој величини (осим бакарних цевастих папучица за гњечење а оне нису дефинисане вашим захтевом), ако није онда нам доставите кодни број папучице и произвођача исте?
4. Питање: партија 4. позиција 64. захтева се испорука кабловске папучице M6/10 mm². Да ли је дошло до штампарске грешке, обзиром да се не производи у траженој величини (осим бакарних цевастих папучица за гњечење а оне нису дефинисане вашим захтевом), ако није онда нам доставите кодни број папучице и произвођача исте?
5. Питање: партија 6. позиција 1, 2 и 3. Молимо Вас, да нам за тражене позиције доставите фотографије или каталошке бројеве и назив произвођача тражене опреме.
6. Питање: Као средство финансијског обезбеђења захтева се уз понуду, достава бланко сопствене менице у износу од 3% од вредности понуде. Да ли је предвиђено да се за сваку партију посебно достави по једна меница?

О д г о в о р и:

- 1) Тражи се паковање WD спреја од 200ml.
- 2) Траже се кабловске калајисане Си папучице.
- 3) У предходних 5 година, након спроведених поступака јавних набавки, испоручивана су добра произвођача Klauke (погледајте сајт и каталог истоименог произвођача) и контактирајте на тржишту остале добављаче електро материјала.
- 4) У предходних 5 година, након спроведених поступака јавних набавки, испоручивана су добра произвођача Klauke (погледајте сајт и каталог истоименог произвођача) и контактирајте на тржишту остале добављаче електро материјала.
- 5) Наведене тражене елементне поседују велики електроенергетски систему у Србији и у региону (ЕМС, ХДЦ Подгорица, ТС Цетиње).
- 6) Не, понуђачи уз понуду достављају једну бланко меницу и попуњавају менично овлашћење у износу од 3% вредности понуде, без ПДВа, без обзира на број партија на којима учествују.

MS



Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС