

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“

бр. 02-1-4/ 5753-1, 2
10 MAY 2017 година
БАТАЈНИЦА

Чувати до: 2021

Ф/Рбр: 30/51

Обрађивач: вс Славица Накарада

Појашњење тендерске
документације, доставља.-

Веза: ЈН 97/2017 "Ремонт и припрема ТЕП, подстаница и топловодних инсталација",
Партија број 1

1. Питање: Која је врста квара?

Одговор: Котао неће увек да стартује када се укључи већ мора више пута да се ресетује
како би стартовао.

2. Питање: Спецификација делова који се морају заменити?

Одговор: Котао на дисплеју пријављује грешку. Могуће је да је грешка до електронике.
Немамо могућност дијагностике квара.

У циљу сагледавања предвиђеног обима радова и потребних резервних делова, а пре
достављања понуда, можете извршити увид на лицу места уз обавезно најављивање 1
(један) дан раније на телефакс 011/7870-250 или e-mail vzmost@vs.rs.

СН


ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

пуковник

сц Ђорђе Затезало, дипл. инж.



Умножено у 1 (једном) примерку
и достављено:

- наслову
- одељењу за набавке

Постављено на Портал:

- Управе за јавне набавке
- Министарства одбране