



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

Бр. 4062-16
07 NOV 2019. 2019. год.
Ч А Ч А К

Чувати до: МФТГИ
Ф/рбр: 30/ 51
Обрађивач: Милан Тољић

На основу члана 63 .став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/12, бр. 14/15 и бр. 68/15), Правилника о обавезним условима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-20/2015 од 12.10.2015. год.

РС МО ГШ ВС- Копнена Војска ТРЗ „Чачак“- Чачак
Објављује одговоре на питања у вези конкурсне документације
за јавну набавку у отвореном поступку бр. 321/19

1. Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 321/19 је објављена на порталу Управе за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs и интернет страници Министарства Одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs
2. На питања потенцијалних понуђача дајемо одговор:
У спецификацији 7780 тражи се разводни орман.

Питање 1. Да ли треба нудити орман који има уводнице уграђене у орман, да ли треба нудити орман са монтажном плочом?

Одговор: Орман разводни са вратницама и шаркама 800x550 x200мм, тип KL- 2/5, степен заштите ИП43, површинска заштита RAL 9016, дозвољени напон AC690V, нудити без монтажне плоче и без уводника.

3. Конкурсна документација објављена на порталу Управе за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs и интернет страници министарства одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs остаје неизмењена.

МТ

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
Технички
Милан Тољић, дипл. инж.

Урађено у 1 (једном) примерку
умножено у 1 (једном) примерку
и достављено:

- Управа за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs (у електронском облику),
- Министарство одбране интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs (у електронском облику),
- Одељењу за снабдевање,
- а/а.