



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
Број 398 - 51
08 OCT 2018
Београд

Одговор на питање за ЈН бр. 49/2018,
Рачунарска опрема, **објављује.**-

Наручилац, Управа за набавке и продају СМР МО добила је, дана 05.10.2018. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара, број набавке 49/2018 – Рачунарска опрема, од једног од заинтересованих лица, потенцијалних понуђача. Захтев за додатним информацијама или појашњењима је заведен у деловодник наручиоца под бројем 398-43 од 05.10.2018. године.

У складу са ст. 2 и ст. 3. чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје, односно објављује (у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници) одговор на постављено питање како следи.

1. Питање

Молимо вас да потврдите да ћете у партији 4 – Сервери, за UPS уређај тип 1 прихватити UPS уређај коме се време пуњења од *max 6h* односи на пуњење до 90% пуног капацитета батерија.

С обзором на то да сви произвођачи UPS уређаја (нпр. као APC), дефинишу *Typical Recharge Time* као време неопходно да се батерије напуне до 90% пуног капацитета после пражњења које је узроковало гашење опреме, а све у складу са техничком документацијом, као и са процедурама везаним за пуњење VRLA батерија ради продужења њиховог животног века.

Charging Valve Regulated Lead Acid Batteries (VRLA) – техничка документација

https://www.cdtechno.com/pdf/ref/41_2128_0212.pdf

2. Питање

Молимо вас да потврдите да ћете у партији 4 – Сервери, за UPS уређај тип 2 прихватити UPS уређај коме се време пуњења од *max 4h* односи на пуњење до 90% пуног капацитета батерија.

С обзором на то да сви произвођачи UPS уређаја (нпр. као APC), дефинишу *Typical Recharge Time* као време неопходно да се батерије напуне до 90% пуног капацитета после пражњења које је узроковало гашење опреме, а све у складу са техничком документацијом, као и са процедурама везаним за пуњење VRLA батерија ради продужења њиховог животног века.

Charging Valve Regulated Lead Acid Batteries (VRLA) – техничка документација

https://www.cdtechno.com/pdf/ref/41_2128_0212.pdf

Одговор на питање 1 и питање 2

Као договарајући Smart UPS уређаји у партији 4 – Сервери, ставке на редним бројевима 2 и 4, прихватиће се и уређаји којима се максимално време пуњења односи на ниво напуњености од 90% пуног капацитета батерије, уз потпуно задовољавање свих осталих наведених и захтеваних техничких и осталих карактеристика уређаја.

НЈ/.

НАЧЕЛНИК

пуковник

др Александар Цакић, дипл. инж.

