



ВОЈНА ПОШТА

Бр.2289

бр. 325-10

22.08.2018.год.

БЕОГРАД

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12 и 14/15) у вези ЈН број 220/18- "Контроле исправности и поправке ПП инсталација за дојаву пожара у објектима у надлежности Гарде", достављамо следеће

ОДГОВОРЕ НАРУЧИОЦА НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА

Питање понуђача:

1. У делу III 2-ДОДАТНИ УСЛОВИ у тачки 4. тражили сте да понуђач има Решење за обављање послова контролног испитивања и сервисирања стабилних система за дојаву и гашење пожара издато од МУП Србије.
Молимо вас да због дуготрајне процедуре акредитације код АТС-а прихватите као доказ за испуњење услова потврду издату од стране АТС-а којом се потврђује да је понуђач започео поступак акредитације за контролно тело у складу са Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система (Сл. гласник РС, бр. 52/2015 и 59/2016) а за послове контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара и аутоматско гашење пожара.

Одговор наручиоца:

Прихватамо као доказ потврду издату од стране АТС-а којом се потврђује да је понуђач започео поступак акредитације за контролно тело у складу са Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система (Сл. гласник РС, бр. 52/2015 и 59/2016) а за послове контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара и аутоматско гашење пожара.

Питање понуђача:

2. На страни 54, образац V.12 на изјави пише ...“да ћемо се приликом закључивања Уговора за радове на контроли исправности и попрацкама хидрантских инсталација..“. Мислимо да је у питању грешка , да треба да пише и поправкама ПП инсталација.Ако смо у праву, молимо да извршите измену у складу са наведеним.

Одговор наручиоца:

У питању је штампарска грешка: треба да стоји „Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора за радове на контроли исправности и поправкама ПП инсталација за дојаву пожара у објектима у надлежности Гарде“

Питање понуђача:

3. На страни 20, образац V.1Образац понуде, под тачком 8. пише „време одзива на поправку ППинсталације _____ (највише 2 часа),“ а на страни 61, члан 7, пише да је понуђач дужан да се на захтев Наручиоца одазове на поправке у року од највише 4 сата. Који је податак тачан, тј. које време одзива за поправку ПП инсталација захтевате?

Одговор наручиоца:

У питању је штампарска грешка: у члану 7. на на 61. страни треба да стоји: „Да се на телефонски или факс захтев Наручиоца одазове за поправке ПП инсталација за дојаву пожара у објектима у надлежности Гарде, у року од највише 2 часа“

КОМИСИЈА ЗА ЈН:

1. кп Виолета Николић, дипл. инж. арх.

2. вс Југослав Танасковић, дипл. инж. ел.

3. вс Биљана Кнежевић, грађ, инж.

ЗА ВП 2289 БЕОГРАД
мајор
сц Милош Колаковић, дипл.инж.

Достављено:

- на портал јавних набавки
- на интернет страници Министарства одбране