



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6538 -10

године

10 SEP 2018

Појашњење у вези са припремањем
понуде, р/д и потрошног материјала за
редовно одржавање објеката, бр. 319/18,
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 07.09.2018. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

1. Питање: Поштовани, увидом у конкурсну документацију јавне набавке и стања на терену установили смо да тражени опис артикала не одговара реалном стању тржишта. Славине које су наведене у опису као референтна тачка не испуњавају тражене карактеристике. Него су из неког разлога предимензиониране иако за тим реално нема потребе.

Захтевана је радна температура славина од 90C док је на атестима код свих домаћих произвођача наведена температура до 80C, такође се захтева издржавање притиска од 16 бар-а код вентила, док су сви домаћи произвођачи декларисани на 10 бар-а. Флексибилна црева су захтевана да буду атестирана на притисак од 16 бар-а док је у ЕУ строго забрањено издавање атеста на толики притисак за тај производ.

Стога вас молимо да извршите корекцију документације и техничког описа артикала.

Одговор: Због специфичности објекта и повремених скокова притиска захтевају се црева тражене издржљивости на притисак. Радна температура батерија се захтева због специфичних потреба корисника и температуре воде која повремено прелази 80C. Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

МК.



ГРУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

пуковник

проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

- у омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС