

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
бр. 02-1-4/4265-7
16 JUN 2016 године
БАТАЈНИЦА

Чувати до _____
Функција __; ред.бр. __;
Потпис обрађивача: _____
Датум: _____

Појашњење тендерске
документације, доставља.-

Веза: ЈН 28/2016 "Ремонт и припрема темоенергетских постројења за грејну сезону",
Партија број 3

1. Питање: Можете ли нам дати информацију о процењеној вредности ЈН 28/2016 за партију број 3, изражену без ПДВ-а?.

Одговор: Процењена вредност партије 3. ЈН 28/2016 је 360.000,00 динара без ПДВ-а.

2. Питање: Можете ли нам појаснити да ли предизоловане цеви морају бити шавне или бешавне и којег пречника су цеви пошто при обиласку нисмо могли проверити који је пречник у питању.

Одговор: Предизоловане цеви морају бити бешавне, пречника Ø 105 споља.

СН/СН 



ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
пуковник
ср Ђорђе Затезало, дипл. инж.

Умножено у 1 (једном) примерку
и достављено:
- наслову
- одељењу за набавке

Постављено на Портал:
- Управе за јавне набавке
- Министарства одбране