



Чувати до краја: 2028.
Функција: 34
Датум: 04.04.2018. год.
Обраћивач: вс Душица Фехер

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“
Бр. 15371- 47 /15
04 APR 2018 2018. године
Б Е О Г Р А Д

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015.), Војнограђевински центар „Београд“ као Наручилац, у поступку јавне набавке - «Израда техничке документације и извођење радова на изградњи објекта за смештај људства на хелидруму у Београду, са пратећом комуналном инфраструктуром, саобраћајним површинама (колским и пешачким) и хортикултурним уређењем», а уступање најповољнијем понуђачу се врши по «инжењеринг систему са посебном одредбом „кључ у руке“», ЈН 6/2018, објављује појашњење у вези са захтевом за појашњењем потенцијалног понуђача који је поставио следеће питање:

Питање:

За јавну набавку је у тендерској документацији тражена дозвола РГЗ, да ли је за предметну јавну набавку потребна и дозвола за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара.

Одговор:

НЕ.

Конкурсном документацијом није тражено достављање копије дозволе за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара, јер у складу са чланом 38. и 39. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/2009 и 20/2015), којима је дефинисано пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара у објектима, то није законска обавеза.

КОМИСИЈА ЗА 6/2018

Смиљка Летица Јанковић, дипл.грађ.инж.,
службеник за јавне набавке

Душица Фехер, дипл.грађ.инж., службеник за
јавне набавке

Жарко Боројевић, дипл.ек.