

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 9808

Број. 4121-1
15.04.2019. године
БЕОГРАД

Појашњење конкурсне документације
за ЈН бр. 18/2019, доставља.

Electrikal Design Vojvodičanin d.o.o.-
26000 Панчево, Светозара Милетића 1

Веза: ваш захтев бб од 18.04.2019. године, за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 18/2019 Број 4121, заведен у ВП 9808 Београд број 4397-1 од 24.04.2019. године.

У вези са покренутим поступком јавне набавке услуге за реализацију задатака на редном броју 1.2.69. Плана набавки за 2019. годину, ЈН бр. 18/2019, достављено је у вези конкурсне документације следеће питање:

Како би смо учествовали у Јавној набавци услуга - Испитивање исправности громобранске инсталације на објектима у јединицама ЦЛоБ, јавна набавка 18/2019, потребна су нам одређена појашњења:

На страни 7/48 Конкурсне документације у Одењку III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу, који се односи на доказивање испуњавања додатних услова стоји:

“2.2. Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. извештај о бонитету или скоринг издат од стране Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН), који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. У случају да Агениција за привредне регистре не издаје извештај за 2018. годину, понуђач је у обавези да достави извештај за 2015., 2016. и 2017. годину, а за 2018. годину да достави свој финансијски извештај предат Агенцији за привредне регистре. Извештај о бонитету и финансијски извештај предат Агенцији за привредне регистре представља доказ којим понуђач доказује да је у 2018. години остварио пословне приходе у износу од минимум 1.500.000 динара и да је позитивно пословао.
2. списак најважнијих изведених радова или пружених услуга за период који није дужи од две године, са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца. У наведеном списку не наводити пружене услуге наручиоцу услуге, односно ВП 9808 Београд.
3. копија Сертификата о акредитацији додељеног од стране Акредитационог тела Србије са Решењем о утврђивању обима акредитације издато на основу члана 8. Закона о акредитацији («Сл. гласник СЦГ» број 44/05) и члана 13. Одлуке о оснивању акредитационог тела Србије («Сл. гласник РС» бр. 96/06) којим се доказује испуњеност услова за обављање делатности испитивања предметних радова и уређаја.

На страни 8/48 конкурсне документације у Одењку III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу, који се односи на доказивање испуњавања додатних услова стоји:

”Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

На основу чл. 78. став 5., лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из чл. 75. став 1, тачка 1) до 4). У том случају, понуђач доставља Решење о регистрацији у регистру понуђача и Извод о регистрованим подацима из регистра понуђача не старији од два месеца.”

Ваше прво питање је: Да ли је неопходно достављање извештаја о бонитету, које издаје Агенција за привредне регистре, као и финансијских извештаја за 2015., 2016., и 2017. годину, будући да су сви ови финансијски извештаји, укључујући и извештај за 2018. годину јавно доступни на интернет станици Агенције за привредне регистре? Исто питање се односи и на достављање Извода о регистрованим подацима из Регистра понуђача, не старијег од два месеца, пошто су сви подаци о статусу регистрованих понуђача јавно доступни у регистру понуђача на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Одговор на ваше прво питање је:

У конкурсној документацији тражено је да доставите извештаје о бонитету, које издаје Агенција за привредне регистре, као и финансијских извештаја за 2015., 2016., и 2017. годину будући да су сви ови финансијски извештаји, укључујући и извештај за 2018. годину јавно доступни на интернет станици Агенције за привредне регистре, у циљу лакшег увида комисије у конкурсну документацију, јер самим тим подаци остају трајно у саставу конкурсне документације

Сходно члану 78 став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), сагласни смо да доказе о испуњености услова из чл. 75. став 1, тачка 1) до 4)

регулишите достављањем изјаве, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сте уписани у регистар понуђача са навођењем интернет странице где су ти подаци јавно доступни и бројем Решења о регистрацији у регистру понуђача.

Друго ваше питање је: Зашто као додатни услов захтевате копије Сертификата о акредитацији додељеног од стране Акредитационог тела Србије, када поседовање Сертификата о акредитацији, као неопходан услов обављања електричних и громобранских инсталација не тражи ниједан законски акт, ниједан стандард нити Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. Лист СФРЈ" број 53/88 и 54/88- исп. и "Сл. лист СРЈ" бр 28/95) као ни Правилник о условима прегледа техничке документације, прегледа и испитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и радне средине, средстава и опреме личне заштите и оспособљавања радника за безбедан рад ("Сл. Гласник РС", бр. 13 од 21 априла 2000)?

Одговор на ваше друго питање је:

Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, ("Сл. гласник РС", бр. 52/2015 и 59/2016) у Члану 10. став 1 поменутог правилника прописани су услови који се морају испуњавати, и то:

Послове контролисања инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије може обављати правно лице које је, сагласно посебном закону, акредитовано за вршење одређених послова оцењивања усаглашености и које испуњава следеће услове, односно које:

1) је уписано у Регистар привредних субјеката;

2) има потребан број запослених лица, у радном односу на неодређено време, и то:

(1) најмање једно лице које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност Б5 према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара,

(2) најмање два лица са минимум средњим образовањем техничке струке којој припадају послови у вези контролисања инсталација у зонама опасности од експлозије, а имају уверење о положеном посебном стручном испиту у складу са прописима који уређују заштиту од пожара;

3) има простор за рад у власништву или закупу, односно у трајном коришћењу обезбеђеном по другом основу, а најмање три просторије, и то:

(1) радионицу,

(2) приручни магацин за смештај резервних делова,

(3) административни део;

4) има опрему, уређаје и алате у власништву, и то:

(1) електричне мерне уређаје за испитивање инсталација ниског напона,


(2) уређаје за мерење вредности јачине електростатичког поља,


(3) комплет алата намењеног за рад на уређајима у зонама опасности,

- (4) мобилни уређај за мерење концентрације експлозивне смеше,
- (5) сет батеријских лампи за рад у експлозивно угроженим атмосферама,
- (6) уређај за мерење притиска,
- (7) уређај за мерење температуре.

Опрема, уређаји и алати из става 1. тачка 4) овог члана мора бити обележена припадајућим инвентарским бројем службене номенклатуре инвентара и подлеже контроли у периодичним роковима утврђеним посебним прописима.

Имајући у виду поступак односно контролу акредитације за предузећа од стране Акредитационог тела Србије, наш став је да само предузећа која поседују акредитацију о испуњавању услова за предметна испитивања могу стручно и одговорно вршити испитивање, контролу и верификацију Громобранских инсталација на објектима који су угрожени од пожара и експлозије.

СГ.МО




Израђено у једном примерку умножено
у два примерка и достављено:

- Elektrikal Design Vojvodićanin d.o.o.-
26000 Панчево, Светозара Милетића 1- Телефакс 013/2580-880
- Одељење за логистику
- а/а