

ВОЈНА ПОШТА
Бр. 3262
бр. 03-2/901-40
10.05.2018. године
КРАГУЈЕВАЦ

Чувати 5 година (до материјално
финансијске инспекције)
Функција 30/51
Датум 09.05.2018. године
Обрађивач: ВС П. Јовановић

Додатно појашњење конкурсне документације
за јавну набавку бр. 22/2018,
д о с т а в љ а .-

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („СГ РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15) и захтева понуђача: „Montinvest“ д.о.о. Крагујевац од 07.05.2018. год. и „Čeliković“ д.о.о. Крагујевац од 09.05.2018. год., за додатним појашњењем конкурсне документације, достављамо вам тражена појашњења.

У тачки 5. – Потребни радови, Позива за достављање понуда:

- ✓ извршити оправку кровног покривача од валовитог салонита заменом 30 ком. оштећених – испуцалих табли валовитог салонита, - обзиром да је цео објект покривен валовитим салонитом, а радови се изводе на делу кровног покривача није могуће извршити уградњу другог кровног покривача већ преслагање и прилагођавање постојећег кровног покривача,
- ✓ извршити малтерисање унутрашњих зидова површине 63 m² и исте обојити дисперзивном бојом у белој нијанси у делу који се користи за техничку радионицу, - нема промена у односу на позив за подношење понуда,
- ✓ извршити замену једног прозора димензија 305x200cm новим прозором од металних квадратних цеви са једним крилом за отварање и извршити замену постојећих дрвених врата новим металним двокрилним вратима са доградњом надстешнице димензија 9,7x3,0m на делу који се користи за техничку радионицу, - мења се према следећем:
 - прозор димензија 305x200cm изградити као троделни прозор застакљен провидним плексигласом дебљине 4mm отпорним на УВ зраке, од квадратних црних цеви димензија 30x30mm са једним крилом за отварање димензија 100x200cm,
 - надстрешницу изградити од челичне конструкције димензија: вертикалних носећих стубова 14x14cm дебљине 4mm – 3 ком. као и носећа хоризонтална греда која их повезује, остатак конструкције затворене надстрешнице изградити од квадратних црних цеви димензија 50x50mm, надстрешницу комплетно затворити сендвич поцинкованим лимом са термоизолацијом од минералне вуне дебљине 5cm, покривање надстрешнице извршити термоизолованим кровним панелима дебљине 5cm, роштиљ (конструкцију) за кровни покривач изградити од квадратних црних цеви, на надстешници изградити двокрилна врата димензија отвора 670x450cm од квадратних црних цеви димензија 60x50mm дебљине 3,5mm са ослањањем на лежајеве у доњој зони (због тежине крила), на комплетној надстрешници поставити на висини 2m прозорска окна ширине 50cm застакљена провидним плексигласом дебљине 4mm отпорним на УВ зраке без могућности отварања,
- ✓ извршити уградњу плафонске конструкције димензије 9x9,7m и поставити плафон од водоотпорних ригипс табли 9mm са постављањем термоизолационог материјала (стиропор) дебљине 5 cm, плафон обојити дисперзивном бојом у белој нијанси, на

плафону поставити 6 (шест) арматура неонске равете 3x36 W и исте повезати на постојећу електричну инсталацију - мења се према следећем:

- плафонску конструкцију изградити од CD, UD и CV профила са висилицама - дистанцерима везаним за постојећу дрвену кровну конструкцију.

Металне цеви премазати заштитном бојом против корозије црне нијансе, а прозор и врата изградити са опремом за затварање – закључавање.

Рок за достављање понуда је продужен до 24.05.2018. године до 12.00 часова!

За ВН 3262 Крагујевац
потпуковник
Борис Штрк


Доставити факсом:

- „Montinvest“ д.о.о. Крагујевац (факс 034/6332-072)
- „Čeliković“ д.о.о. Крагујевац (факс 034/6305-607).

Умножити и доставити актом:

- РЦ МО.