

ВОЈНА БОЛНИЦА

бр.371-10

07.06.2017. године

НИШ

Појашњење у вези захтева
за додатне информације и
појашњења за ЈН 35/17
Испитивање трафостанице,
доставља:

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12), а у вези захтева за додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војној болници Ниш, дана 06.06.2017. године, достављамо следећи одговор:

Питање:

1. У поглављу IV услови за учешће у поступку јавне набавке тачке 1.2.-Додатни услови, захтева се да потенцијални понуђач располаже техничким капацитетом и то :
 - Да понуђач поседује уређај за испитивање дијалектичке чврстоће уља произвођача ELRAJ тип:OST60M.
 - Да понуђач поседује уређај за испитивање отпора изолације намотаја произвођача MEGER на 5 кV.

Неосновано је захтевати да потенцијални понуђач располаже наведеним уређајима одређених произвођача. Молимо вас да извршите измену конкурсне документације и наведете да понуђач задовољава додатне услове и уколико поседује адекватне уређаје других произвођача.

Одговор:

Комисија Војне болнице Ниш за спровођење јавне набавке број 35/2017 размотрила је захтев за додатне информације потенцијалног понуђача који је послат 01.06.2017 године, а пристигао у Војној болници Ниш дана 06.06.2017.године и заведен под деловодним бројем 371-9 од 06.06.2017.године. И установљено је да је потребно извршити исправке у делу конкурсне документације које је навео потенцијални понуђач у свом захтеву.Самим тим у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама биће измењена конкурсна документација као и рок за достављање понуда и објављана на порталу јавних набавки у складу са законом.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ
ЗАСТУПНИКА УПРАВНИКА

ПОТПИСОВНИК
др Лоран Милојковић

