

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
Београд, Црнотравска бр.17,
www.nabavke.mod.gov.rs

На основу члана 55. тачка 2, и прилог 3Б Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012) објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број 6021/14

Предмет јавне набавке су добра: р/д и електропотрошни материјал за потребе Војномедицинске академије, у отвореном поступку по партијама:

Ред. бр.	ОСНОВНИ НАЗИВ, описни назив, СТАНДАРД, врста, величина или тежина паковања, КВАЛИТЕТ – КЛАСА
Партија 1	
1.	Флуо цев L58W/20 (640) Осрам, Филипс или одговарајуће
2.	Флуо цев L36W/20 (640) Осрам, Филипс или одговарајуће
3.	Флуо цев L18W/20 (640) Осрам, Филипс или одговарајуће
4.	Флуо цев L15W/840 Осрам Филипс или одговарајући
5.	Флуо цев L8W/840 Осрам Филипс или одговарајући
6.	Флуо цев L6W/20 (640) Осрам, Филипс или одговарајући
7.	Стартер St 111 Осрам Филипс или одговарајући
8.	Сијалица E27,230V,100W бистра Осрам, Филипс или одговарајући
9.	Сијалица E27,230V,60W бистра Осрам, Филипс или одговарајући
10.	Сијалица E27,230V,40W бистра Осрам, Филипс или одговарајући
11.	Сијалица E27, 230V,60W рефлекторска P80 Осрам, Филипс или одговарајући
12.	Сијалица E14,230V,25W бистра Осрам, Филипс или одговарајући
13.	Сијалица метал халогена 100W са грлом E27, Осрам, или одговарајући
Партија 2	
1.	Кабл N2X 3x2,5mm ²
2.	Кабл N2X 3x1,5mm ²
3.	Кабл JHStH 1x2x0,6mm

Партија 3	
1.	Прикључница монофазна шуко (бакелит-незапаљиво) са контактом на завртањ, Нопал 408NI или одговарајуће
2.	Прикључница монофазна шуко двострука (бакелит-незапаљиво) са контактом на завртањ, Нопал 404N или одговарајуће
3.	Прекидач једнополни за у зид (бакелит-незапаљиво) са контактом на завртањ, Нопал 3011L или одговарајуће
4.	Прекидач серијски за у зид (бакелит-незапаљив) са контактом на завртањ, Нопал 3012L или одговарајуће
5.	Прекидач регулациони, бели за у зид (незапаљив) са контактом на завртањ, за инкадесцентне сијалице
6.	Прекидач наизменичан за у зид (бакелит-незапаљив) са контактом на завртањ, Нопал 3013L или одговарајуће
7.	Средишњи део-бели блок, 52x52mm, од двополне прикључнице 16A/250V, ALING CONEL или одговарајуће
8.	Пригушница 58W
9.	Пригушница 36W
Партија 4	
1.	Клема 12-полна 4mm ²
2.	Каналица ПВЦ 15x10x2000mm
3.	Каналица ПВЦ 17x17x2000mm
4.	Каналица ПВЦ 30x17x2000mm
5.	Перфорирани носач каблова, ПНК 400, ширина 400мм, дужина 2000мм, висина 50мм
6.	Плафонски У носач за ПНК 400, Л 500
7.	УД носач за ПНК 400
8.	Конзолни носач за ПНК 400
9.	Стаклени осигурач тип 3AG Slo-Blo серија 313, дим. (6,3x32), 0,4А, 250V AC
10.	Аутоматски инсталациони прекидач са термичким и електромагнетним окидачем, 400V/230V, 6кА, једнополни C/16А
11.	Аутоматски инсталациони прекидач са термичким и електромагнетним окидачем, 400V/230V, 6кА, једнополни C/20А
12.	Папучица фастон изолована женска FFZ-6 (6mm ²)
13.	Лицнасти једножилни проводник са силиконском изолацијом S/F-6 пресека 6mm ² , боја-браон
Партија 5	
1.	Светиљка димензија 260x260x60mm са флуо цеви 6W, са опалном капом од перспекса, тип SKREEN-VMA произвођач BUCK или одговарајуће, по узорку (због монтаже)
Партија 6	
1.	Контактор 220V, 50 Hz „Iskra“ стари програм, по узорку (због залиха биметала) тип К-10
2.	Контактор 220V, 50 Hz „Iskra“ стари програм, по узорку (због залиха биметала) тип К-16
3.	Контактор 220V, 50 Hz „Iskra“ стари програм, по узорку (због залиха биметала) тип К-25
4.	Контактор 220V, 50 Hz „Iskra“ стари програм, по узорку (због залиха биметала) тип К-40
5.	Контактор 220V, 50 Hz „Iskra“ стари програм, по узорку (због залиха биметала) тип К-63
6.	Помоћни контактор 220V, 50 Hz „Iskra“ тип КО-22, ширина до 45мм, или одговарајуће (2NO, 2NC)
7.	Помоћни контактор 220V, 50 Hz „Iskra“ тип КО-31, ширина до 45мм, или одговарајуће (3NO, 1NC)
8.	Помоћни контактор 220V, 50 Hz „Iskra“ тип КО-44, ширина до 45мм, или одговарајуће (4NO, 4NC)
9.	Помоћни контактор 220V, 50 Hz „Iskra“ тип КО-53, ширина до 45мм, или одговарајуће (5NO, 3NC)
10.	Помоћни контактор 220V, 50 Hz „Iskra“ тип КО-62, ширина до 45мм, или одговарајуће (6NO, 2NC)
11.	Помоћни контактор 220V, 50 Hz „Iskra“ тип КО-71, ширина до 45мм, или одговарајуће (7NO, 1NC)
12.	Помоћни контактор 220V, 50 Hz „Iskra“ тип КО-80, ширина до 45мм, или одговарајуће

	(8NO,0NC)
13.	Биметално реле „ISKRA“ стари програм, тип TRB 3631 по узорку опсега 50-80 А
Партија 7	
1.	Контакт мост „KPL“ за Schindler - ове лифтове
2.	Опруга - лева за спољна врата, за Schindler - ове лифтове
3.	Опруга - десна за спољна врата, за Schindler - ове лифтове
4.	Контакторски склоп - носач контакта MG 6 -22E, 660V, In=56A, Ith=63A Schindler за Schindler - ове лифтове по узорку
5.	Помоћни контактор за Schindler - ове лифтове, четворополни (4xNO), 10А, тип LP1 - 12103ED, са помоћним контактним блоком тип LA1KN22 и пригушним модулом са LED сигнализацијом тип LA4-KE1E (32-48V) са управљачким напоном калема 40 V DC, Schneider по узорку
6.	Призма сензор за Schindler - ове лифтове
7.	Позивно дугме MT Schafer
Партија 8	
1.	Опална капа од перспекса светиљке за кабине Schindler - ових лифтова, дим. 300x300x60mm, по узорку

- Ознака из општег речника набавки: 31000000,31524000,31200000,31700000.
- Право учешћа у поступку имају сва заинтересована домаћа и страна правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012). Доказе о испуњености услова понуђач је обавезан да достави уз понуду.
- Преузимање конкурсне документације може се извршити у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуде на Порталу Управе за јавне набавке сваког радног дана у времену од 10,00-14,00 часова, у просторијама ВМА, Црнотравска 17, Одељење за снабдевање, 5 спрат, канцеларија бр. 27. Преузимање конкурсне документације може извршити овлашћено лице понуђача са писаним овлашћењем. Конкурсна документација је доступна на сајту МО www.nabavke.mod.gov.rs и Порталу УЈН.
- Понуде са документацијом према упутству из конкурсне документације се достављају у запечаћеној коверти са назнаком **"Р/Д И ЕЛЕКТРОПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ БРОЈ 6021/14 - НЕ ОТВАРАТИ"**, на адресу: Војномедицинска академија, Црнотравска 17, Одељење за снабдевање, 5 спрат, поштом или лично предатом на шалтер деловодства ВМА.
- Рок за достављање понуда је минимум 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки РС до 12,30 часова, без обзира на начин на који су понуде послате.
- Понуде са варијантама нису дозвољене.
- Јавно отварање понуда ће се обавити у 13:00 часова последњег дана истека рока за подношење понуда, тј 15.07.2014. на адреси: Војномедицинска академија, Београд, Црнотравска 17, Одељење за снабдевање, 5 спрат, соба бр. 40б. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати комисији пре отварања понуда.
- Понуде достављене након истека рока сматраће се неблаговременим, неће се разматрати и биће враћене понуђачу неотворене.
- Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од **25** дана од дана отварања понуда.
- Критеријум за доделу уговора је **"најнижа понуђена цена"**, за сваку партију посебно.
- Сва додатна објашњења и информације о јавном позиву могу се добити на телефон: тел. 011/2665-899 од референта Владимира Арсића.