



ВОЈНА ПОШТА
Бр. 6006
Бр. 2370-3
24.02.2026. године
Н И Ш

На основу 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19) и Одлуке о спровођењу поступка набавке услуга И бр. 2370-2 од 24.02.2026. године, Војна пошта 6006 Ниш објављује,

**ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за набавку услуга број 15/26**

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Војна пошта 6006, ул. 63. Падобранске бригаде бб, 18000 Ниш, *e-mail* :
dubravko.stojanovic@vs.rs.
2. Врста наручиоца: орган државне управе
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка ван закона
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке број 8/26 је је набавка добара, батерије за радио уређаје по следећем:
➤ Батерија 6V, 100Ah.....8ком (техничка спецификација Прилог број 2)
По општем речнику набавке 31432000 – Никлкадијумске, литијум јонске и друге батерије.
5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора – издавање наруџбенице:
Одлука о додели уговора – издавању наруџбенице биће донета применом критеријума „најнижа понуђена цена”.
6. Начин достављања понуда:
Понуду доставити лично или путем поште у затвореној коверти, овереној печатом подносиоца понуде, **тако да се у деловодству Војне поште може завести најкасније до 10.00 часова дана 10.03.2026. године.**
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Један понуђач може поднети само једну понуду.
Понуду доставити на адресу: Војна пошта 6006, ул. 63. Падобранске бригаде бб, 18000 Ниш, са напоменом:
„Понуда за набавку услуга број 15/26– батерије за радио уређаје - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача.
7. Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 6006 Ниш, Војни аеродром „Наредник – пилот Михајло Петровић“ , ул. 63. Падобранске бригаде бб, зграда КН-34, канцеларија број 4, по истеку рока за подношење понуда, односно 10.03.2026. године, у 10.15 часова.
8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.

9. Рок за доношење одлуке о додели уговора – издавању наруџбенице:

- Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у року од максимално 10 дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће поставити на интернет страницу Министарства одбране ([http://www.nabavke.mod.gov.rs.](http://www.nabavke.mod.gov.rs)) најкасније у року од три дана од дана њеног доношења.

10. Лице за контакт:

Контакт особа:	заставник 1. класе Бојан Цветковић, тел: 063/77-99-727
Радни дани наручиоца:	понедељак – петак
Радно време наручиоца:	од 07.00 до 14.00 сваког радног дана

11. Остало:

- а) Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику доставом захтева на адресу: Војна пошта 6006, ул. 63. Падобранске бригаде бб, 18000 Ниш са назнаком: „Питања за набавку услуга бр. **15/26– батерије за радио уређаје**, или путем телефакса на број 018/508-350. Додатне информације се телефоном неће давати.
- б) Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из Позива за достављање понуде. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
- в) Захтеви од значаја за прихватљивост понуде:
 - Понуда се сматра одговарајућом ако је понуђач поднесе благовремено, потпише и овери печатом и ако испуњава све техничке спецификације.
 - Понуђена услуга мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца. Понуда се доставља за 100 % тражених услуга. Уколико се у понуди не доставе цене за 100 % тражених услуга или се понуди услуга која не одговарају техничкој спецификацији, понуда ће бити одбијена као **неприхватљива**.
 - Рок плаћања не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана квалитативног пријема добара. Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као **неприхватљива**.
 - Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
 - Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
- г) Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неодговарајућа или неприхватљива.

Прилози:

1. Образац понуде предмета набавке број 15/26.

БЦ
Дмит



Достављено актом:

- а/а (уз предмет ЈН)
- Б-4 (уз копију предмета ЈН)

Електронски:

- Портал за јавне набавке Министарства одбране ([http://www.nabavke.mod.gov.rs.](http://www.nabavke.mod.gov.rs))

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
број 15/26
Батерије за радио уређаје**

I. Подаци о понуђачу:

НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
СЕДИШТЕ:	
ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС:	
Е-МАИЛ:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
ПИБ:	
ТЕКУЋИ РАЧУН:	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:	
БРОЈ ПОНУДЕ	
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:	

II. Подаци о предмету набавке:

Редни број	Назив добра	ЈМ	Количина	Понуђена цена
01.	Батерија 6V, 100Ah	ком	8	
			Свега	
			ПДВ	
			УКУПНО	

III. Извршење предмета набавке:

Рок и начин плаћања	
Рок важења понуде	
Рок извршења услуге	
Гарантни рок	

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача:

**ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 15/26
Набавка акумулатора и батерија**

I. Подаци о предмету набавке:

р.б.	Назив	Јед. мере	Количина	Техничка спецификација
1.	Индустрijски акумулатор VRLA 6V 100Ah (C10) (YUASA ENL 100-6 или еквивалент)	комад	8	<p>Индустрijски оловно-киселински акумулатор затвореног типа (VRLA – Valve Regulated Lead Acid) намењен за стационарне системе напајања (УПС системи, енергетски системи, телекомуникациона опрема и сл.)</p> <p>Називни напон: 6V</p> <p>Називни капацитет: минимум 100Ah при C10 режиму пражњења</p> <p>Технологија: VRLA – Valve Regulated Lead Acid, затворени тип без одржавања</p> <p>Float (standby) напона: приближно 6,75-6,80 V</p> <p>Кућиште: Пластично кућиште отпорно на пламен</p> <p>Прикључци: вијачни терминали (прикључци)</p> <p>Стандарди и сертификати: Усклађен са IEC / EN стандардима за VRLA батерије – акумулаторе</p> <p>Димензије акумулатора приближно ДхШхВ: 200x170x210mm – дозвољено одступање до 5% ради компатибилности са постојећим батериским орманом / rack системом.</p> <p>Акумулатори морају бити произведени у 2025/2026. години.</p> <p>Гарантни рок минимум 24 месеци.</p> <p>Акумулатори морају бити компатибилни за рад у сериској вези 8x6V тј. 48V.</p> <p>Еквивалент мора бити исте или боље техничке или квалитативне класе.</p>