

ВОЈНА ПОШТА
2977 БЕОГРАД
бр 4 - 19
02.03.2017. године

Позив за подношење
понуде, *д о с т а в љ а .* -

На основу члана 40., а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2014, у даљем тексту „Закон“), ВП 2977 Београд, ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд (интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs) вас позива да доставите понуду за јавну набавку – оквирни споразум за набавку услуге превентивног одржавања - дефектажа стања противпожарних централа инсталираних у ВП 2977 Београд.

Позив за понуду услуге превентивног одржавања односи се на следеће:

Назив	јед. мере	кол.
Дефектажа стања на пет стабилних система за дојаву пожара инсталираних у ВП 2977 Београд, са следећим подацима централних уређаја:		
1. „BENTEL“ – модел „J424/16“;	ком	1
2. „BENTEL“ – модел „J424“;	ком	1
3. „ELIND“ – модел „BSL-32“;	ком	1
4. „SECURITON“ – модел „MCU-211“;	ком	1
5. „SIMENS“ – модел „ALGO REX CS 1145“.	ком	1

Напомена: Наведени систем се налази на следећим локацијама:

- Три ПП централе у Касарни, ул. Генерал Јован Мишковић, Вељка Лукића Курјака 33, Београд у објектима КН 4, КН 20, КН31 и КН 33,
 - Једна ПП централа у објекту школске зграде ВГ, ул. Петра Чајковског 2, Београд и
 - Једна ПП централа у интернату ВГ, ул. Хумска 22, Београд,
- обилазак од стране добављача може се извршити у времену од 08:00 до 13:00 у периоду 06. - 09.03.2017. године.
Лице за контакт мј Саша Димитрић, тел. 011/3603-104 и ЦЛ Дмитар Саватовић, тел. 011/3603-174.

1. Ознака из јединственог речника набавки: **50413200 - Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме.**
2. Критеријум за вредновање понуда је економски најповољнија понуда, у складу са Прилог бр. 4. оквирног споразума број 3588-29 од 17.07.2014. године склопљеним са ВП 1102 Београд, Гардијска бб, према следећем:
 - I Цена – релативни значај **60** изражава се у РСД (обухвата све трошкове који се фактуришу за њено извршење);
 - II Квалитет – релативни значај **20** изражава се у месецима (мери се датом гаранцијом на извршене радове, даје се јединствено за целокупну услугу);
 - III Рок извршења услуге – релативни значај **20** изражава се у данима (време потребно да се изврши услуга, рачунајући од дана пријема наруџбенице).

Најповољнији добављач по матрици одлучивања је онај који буде имао укупни највећи збир пондера - односно исти ће бити у коначном рангирању најбоље рангиран.

3. Услов за учествовање у поступку јавне набавке је да добављач има склопљен оквирни споразум бр. 3588-29, од 17.07.2014. године са ВП 1102 Београд за одржавање стабилних система за аутоматско гашење и дојаву пожара разних произвођача.
4. Понуду добављач у целини припрема и подноси у складу са позивом и оквирним споразумом, у супротном, понуда се одбија.
5. Добављач мора да достави доказ о поседовању лиценце за обављање радијационе делатности са изворима јонизујућег зрачења (монтажа, сервис, чишћење и привремено чување јонизујућих зрачења).
6. Упутство добављачима како да сачине понуду:
 - а) Понуда мора бити састављена на српском језику, осим за покретне ствари (ПС) чији назив се исписује у складу са међународно признатим ознакама.
 - б) Обавезна садржина понуде је:
 - Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац структуре цене“, (Прилог 1),
 - Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Основни подаци добављача“ (Прилог 2),
7. Добављач доставља понуду у писаном облику према садржају тачке 5. тако што потребне обрасце из захтева за подношење понуде правилно попуни хемијском оловком или на рачунару, потпише и печатом оверити. Понуду добављач доставља у затвореној коверти на адресу:

ВП 2977 Београд
Вељка Лукића Курјака бр. 33
11000 Београд

На коверти понуде треба назначити:

ПОНУДА ЗА ЈН 17
НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА - ДЕФЕКТАЖА СТАЊА
ПРОТИВПОЖАРНИХ ЦЕНТРАЛА ИНСТАЛИРАНИХ У ВП 2977 БЕОГРАД
НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон добављача.

Уколико добављач лично достављају понуде, неопходно је да је преда у деловодство, канцеларија бр. 6, у приземљу управне зграде ВП 2977 Београд.

8. Понуда ће се сматра благовременом ако је у ВП 2977 Београд приспела најкасније до **10:00 часова дана 09.03.2017. године.**
9. Јавно отварање, благовремено пристиглих понуда, обавиће се у просторијама ВП 2977 Београд, у касарни „Генерал Јован Мишковић“, објект број 3, канцеларија број 116 одмах по истеку рока за подношење понуда, односно **09.03.2017. године у 10:15 часова.** Отварању понуда могу присуствовати представници добављача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.
10. Изабрани добављач, након реализације „Прегледа и дефектаже стања система за аутоматску детекцију и дојаву пожара у обавези је да изradi извештаја о стању система са прегледом потребних радова, заменом делова и утроска потрошног материјала, за сваки систем појединачно, према обрасцу у Прилогу 3.
11. У складу са чланом 109. став 2. Закона о ЈН, ВП 2977 Београд задржава право да обустави поступак набавке услуге одржавања из објективних и доказивих разлога.

12. Одлуку о издавању наруџбенице за предметну јавну набавку ВП 2977 Београд ће донети, уколико прибави најмање једну прихватљиву понуду у року од максимално **3 радна дана** од дана јавног отварања понуда.
13. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде добављач може тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу: Војна пошта 2977 Београд, са назнаком: „Питања за ЈН – 17 Набавка услуге превентивног одржавања - дефектажа стања противпожарних централа инсталираних у ВП 2977 Београд или путем телефакса на број: 011/3603-147 у времену од 08.00 - 15.00 часова.

Прилози:

- Прилог бр. 1 - Образац понуде са структуром цене
- Прилог бр. 2 - Основни подаци добављача
- Прилог бр. 3 - Извештаја о стању система

КБ/СД

**За ВП 2977 Београд
потпуковник
Богдан Каличанин**

Достављено:

- Уз предмет ЈН бр.17,
- а/а (без прилога)

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА

На основу позива ВП 2977 Београд број 4 –19 од 02.03.2017. године за ЈН – Набавка услуге превентивног одржавања - дефектажа стања противпожарних централа инсталираних у ВП 2977 Београд

добављач _____ доставља

П О Н У Д У број _____

1. Назив, цена, вредност:

Р. бр	НАЗИВ	Јединица мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	6 (4x5)	7 (4x6)
Провера рада и дефектажа стања ПП централе							
1	инсталиране у школској згради ВГ са централним уређајем марке „BENTEL“ – модел „J424/16“	н/ч					
2	инсталиране у интернату ВГ са централним уређајем марке „BENTEL“ – модел „J424“	н/ч					
3	инсталиране у касарни Генерал Јован Мишковић, објекат КН 31 и КН 33 са централним уређајем марке „ELIND“ – модел „BSL-32“	н/ч					
4	инсталиране у касарни Генерал Јован Мишковић, објекат КН 20 са централним уређајем марке „SECURITON“ – модел „MCU-211“	н/ч					
5	инсталиране у касарни Генерал Јован Мишковић, објекат КН 4 са централним уређајем марке „SIMENS“ – модел „ALGO REX CS 1145“	н/ч					
6	Писани извештај извршене провере рада и дефектаже стања опис евентуалних неисправности на централном уређају и свим умреженим периферним уређајима (детекционе петље и јављачи и систем за гашење) са спецификацијом броја потребних н/ч, р/д и п/м за замену и поправку неопходних за извршење редовног годишњег прегледа истих.	н/ч					
7	Остали трошкови¹						
УКУПНО							

¹ Трошкови превоза и остали укупни трошкови које ствара добављач, а нису наведени у претходним ставкама обрасца понуде

2. Гарантни рок за уграђене делове и изведене радове је месеци.
3. Рок реализације услуге је дан(а) од дана пријема наруџбенице.
4. Рок плаћања за пружену услугу одржавања је 30 дана од дана службеног пријема рачуна у ВП 2977 Београд.
5. Понуђени резервни делови и потрошни материјал за предметну услугу превентивног и корективног одржавања задовољавају стандарде који важе на територији Републике Србије и поседују потребне сертификате.
6. Напомена: _____
(у случају потребе унети напомене)

Место и датум:

М.П.

Добављач:

(име и презиме овлашћеног лица)

(потпис овлашћеног лица)

ОСНОВНИ ПОДАЦИ ДОБАВЉАЧА

1. Предузеће _____
2. Које заступа _____
3. Адреса _____
4. Шифра делатности _____
5. Текући рачун _____
6. ПИБ _____
7. Број ПЕПДВ _____
8. МБ _____
9. Телефон _____
10. Телефакс _____
11. Интернет адреса/е-пошта _____

Место и датум:

Добављач:

(име и презиме)

(потпис и печат)

Извештај о стању система за
аутоматску детекцију и дојаву
пожара са централним уређајем
модел _____,
д о с т а в љ а.-

ВП 2977 Београд

На основу наруџбенице број од 2017. године реализована је услуга контролног преглед система за аутоматску детекцију и дојаву пожара са централним уређајем модел _____ инсталираног у објекту спортског центра. Након прегледа констатовано је следеће:

1. Стање централног уређаја:

- ...²

-

Потребно је:

- ...³

2. Стање детекционе петље бр. 1

- ...⁴

-

Потребно је:

- ...⁵

3. Стање детекционе петље бр. 2

- ...⁶

-

Потребно је:

- ...⁷

4. Стање јављача

- ...⁸

-

Потребно је:

- ...⁹

5. Закључак¹⁰

Место и датум:

Добављач:

(име и презиме)

² Таксативно набројати неисправност

³ Навести потребне радова (е/ч), делове за замену (врсту и количину) и потрошни материјала (врсту и количину)

⁴ Исто ²

⁵ Исто ³

⁶ Исто ²

⁷ Исто ³

⁸ Исто ²

⁹ Исто ³

¹⁰ Табеларно према прилогу 11 из оквирног споразума бр. 3588-29, од 17.07.2014. године, сумирати претходно наведено и дати оквирне вредности реализације услуге потребних поправки и годишњег прегледа система