



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ОПШТУ ЛОГИСТИКУ
ВОЈНА УСТАНОВА „ДЕДИЊЕ“

И број 808- 5
09 JUL 2019 .2019. године
Београд

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Молимо вас да за потребе ВУ „Дедиње“ - Београд, доставите понуду за набавку радова – **Припрема котларница и подстаница за наредну грејну сезону 2019/2020**, за потребе грађевинског сервиса З-0910 ВУ „Дедиње“ Београд, према спецификацији у прилогу.

- Рок за достављање понуде је 15.07.2019. године у 12,00 часова.
- Адреса извршења радова: Више адреса , у прилогу.
- У понуди дефинисати: цену, рок извршења, рок плаћања и услове гаранције.

Начин достављања понуде: понуду доставити факсом или електронском поштом:

- Факс: 011/2664-195 – са назнаком „За Службу јавних набавки“.
- Ел. пошта: javnenabavke@vudedinje.com

Контакт телефон:

Служба јавних набавки: тел. 011/3620-900

МВ/МВ


ДИРЕКТОР
цивилно лице
мр Љиљана Павић - Стојковић

MR P.SZ

ВУ ДЕДИЊЕ, Београд, Ул.Делиградска 40а

**ПРЕДМЕТ : ПРИПРЕМА КОТЛАРНИЦА И ПОДСТАНИЦА
ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2019/2020**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

I. ВСХ „ЗВЕЗДАРА“, Ул. Батутова број 21.

1. Редован сервис горионика ,тип Вентерм Загреб,
3 ТВДП.

Извршити следеће радове:

- замена дизни одговарајућег протока
- замена пумпе за гориво горионик бр. 1
- подешавање сагоревања и израда димне слике
горионика Вентерм 3 TVPD

ком. 4 x _____

ком. 1 x _____

ком. 2 x _____

2. Баждарење вентила сигурности на бојлерима сани-
тарне воде и котловима Типо пк – 1 – 0,5
снаге 500 kw, типа:

- ДН 50 НП 16/ 7,5 бара

ком. 2 x _____

- ДН 65 НП 16/ 0.6 бара

ком. 2 x _____

3. Испитивање, баждарење и еталонирање манометара.

ком 10 x _____

УКУПНО I.

II. ТЦ „БАТАЈНИЦА“, Ул. Батајнички друм 66, Батајница

1. Сервисирање и баждарење вентила сигурности на
електричном котлу од 24 KW. НО 25 НП16.

Понудом обухватити демонтажу, монтажу, транспорт

Обрачун све комплет по комаду.

ком. 1 x _____

2. Испитивање, баждарење и еталонирање манометара.

Ком 1 x _____

УКУПНО II.

III. Продавница војне одеће Ниш , Вождова број 22

1. Баждарење вентила сигурности:

1" , 2,5 бара

ком 1 х _____

1" , 7,5 бара

ком 1 х _____

2. Испитивање, баждарење и еталонирање манометара.

ком 2 х _____

УКУПНО III.

IV. ВЕ Ковин у Ковину

1. Баждарење вентила сигурности ДН 40 ПН 20,

ком. 1 х _____

2. Испитивање, баждарење и еталонирање манометара.

ком.1 х _____

УКУПНО IV.

V. Кантина у Пожаревцу

1. Баждарење вентила сигурности:

1" , 2,5 бара

ком 1 х _____

1" , 7,5 бара

ком 1 х _____

2. Испитивање, баждарење и еталонирање манометара.

ком.2 х _____

УКУПНО V.

VI. ВСХ Делиград

1. Испитивање, баждарење и еталонирање манометара.

ком.2 х _____

УКУПНО VI.

СВЕ УКУПНО: I + II + III + IV + V + VI =
