

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. Подаци за набавку услуге:

- Назив средства за поправку: Дизел генератор „Перкинс“ ГЕП-88

Потребно је извршити следеће радове:

Редни број	Назив услуге	Јед. мера	Кол.
1	Дефектација неисправности система. Опис квара:		
	Дефектација квара, замена неисправних делова на пумпи високог притиска на дизел генератору типа ГЕП-88.	ком	1
2	Дефектација неисправности система. Опис квара: Мали сервис на дизел генератору типа ГЕП-88		
	Замена уља CAT 15W-40 (-9,5C-40C);	лит	20
	Замена филтера уља CAT 7W-2326	ком	1
	Замена филтера горива CAT 26560201	ком	1
	Замена филтера ваздуха Перкинс 26510380	ком	1
3	Након извршене поправке потребно је извршити контролу и пуштање у рад	ком	1
4	Потребно је сачинити комплетан извештај о извршеним радовима.	ком	2

Изјава, о прегледу ПС.

- Да је пре састављања понуде прегледано ПС:

ДОБАВЉАЧ

Назив добављача:	
Седиште:	
Улица и број:	
Телефон за контакт:	
Матични број:	
ПИБ:	
Е-маил	/

ИЗЈАВА

Пре састављања понуде, извршили смо преглед БПН-30, у складу са додатним условом позива за достављање понуда.

Предметни БПН-30 смо прегледали и за услугу прегледа немамо потраживања, односно исту смо извршили у сопственом трошку.

Датум и место:

____.____.2019. година

У војном комплексу „Ушће“.

Потпис понуђача:

Потпис лица из ВП 6011 Београд
које потврђује да је преглед извршен:
