



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**  
**СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ**

Управа за традицију, стандард и ветеране

**Војни музеј**

Бр. 1463-5

20.10.2017. године

**Б Е О Г Р А Д**

На основу члана 39, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 1415 и 68/15-- у даљем тексту: Закон), Војни музеј Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране,

**Објављује**

**ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ**

**за јавну набавку број 8/2017 услуге одржавања машинских инсталација – Одржавање система за климатизацију и проветравање у згради Војног музеја**

**1. НАЗИВ, АДРЕСА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА**

Војни музеј Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране Републике Србије, Београд, Калемегдан бб, интернет страница [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs), позива понуђаче, да поднесу своју писану понуду у складу са условима утврђеним овим позивом и Конкурсном документацијом

**2. ВРСТА НАРУЧИОЦА**

Орган државне управе

**3. ВРСТА ПОСТУПКА**

На основу члана 32. Закона, отворени поступак јавне набавке.

**4. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

Јавна набавка број 8/2017 услуге одржавања машинских инсталација –

**Одржавање система за климатизацију и проветравање у згради Војног музеја**

**ПРЕДМЕР**

**РАДОВА ЗА РЕДОВАН СЕРВИС И ОПРАВКУ СИСТЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ У ОБЈЕКТУ ВОЈНОГ МУЗЕЈА- КАЛЕГДАН, БЕОГРАД**

Основне карактеристике расхладног система:

1. Компресори 2 ком. Carrier, тип 30 HL 040 900 E
2. Велика комора V= 11 000 m<sup>3</sup>/h

3. Мала комора  $V = 56505 \text{ m}^3/\text{h}$

4. Комора свечане сале  $V = 3600 \text{ m}^3/\text{h}$

Ред. бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Цена (без ПДВ)	Вредност (без ПДВ)
1	2	3	4	5	6=4x5
1.	Демонтажа неисправног, испорука и монтажа исправног електромотора погона РЕМ 124 са подешавањем крајних тачака, електро повезивањем и пуштањем у рад.	кпл.	1		
2.	( Велика комора) Демонтажа неисправног, испорука и монтажа исправног погона вентила хладњака РЕМ 111 SC са подешавањем крајних тачака, електро повезивањем и пуштањем у рад.	кпл	1		
3.	( Велика комора) Демонтажа неисправног, испорука и монтажа новог мраз термостата комплет са електро повезивањем, подешавањем и провером функције.	кпл	1		
4.	( Велика комора) Израда недостајуће неопходне спреге погона хладњака и догрејача са извођењем потребног ожичења. Потребно је шемирање на постољу аутоматског регулатора ИМП система 300.	кпл	1		
5.	( Велика комора) Повезивање и замена кодезатора на погонима вентила хладњака и догрејача, контрола и пуштање у рад.	кпл	2		
6.	( Велика комора) Контрола веза аутоматских регулатора ( R1LDM, R1R, R3SAVAM и R3S) и извршних органа давања положаја ( погонски вентил и жалузина) на клима комори.	кпл	1		
7.	( Велика комора) Довођење у исправно стање заштитне функције мраз термостата, са потребним шемирањем ( повезивањем) и замена неисправних контактора у РО ради добијања пуне заштите клима коморе од смрзавања ( <i>гашење вентилатора, затварање жалюзине свежег ваздуха, отварање жалюзине оптицајног ваздуха, отварање циркулације кроз грејач и стартовање одговарајуће пумпе</i> ).	кпл	1		
8.	( Велика комора) Демонтажа неисправног, неодговарајућег сензора одрађеног ваздуха, испорука и уградња новог сензора за систем 300.	кпл	1		
9.	(Мала комора) Демонтажа неисправног, испорука и монтажа исправног електромотора погона РЕМ 111, на жалузини свежег ваздуха, са подешавањем крајних тачака, електро повезивањем и пуштањем у рад.	кпл	1		
10	(Мала комора) Израда недостајуће неопходне спреге погона хладњака и догрејача са извођењем потребног ожичења. Потребно је шемирање на постољу аутоматског регулатора ИМП система 300.	кпл	1		
11	(Мала комора) Повезивање и замена кодезатора на погонима вентила хладњака и догрејача, контрола и пуштање у рад.	кпл	3		
12	(Мала комора) Демонтажа неисправног, испорука и монтажа новог мраз термостата комплет са електро повезивањем, подешавањем и провером функције.	кпл	1		

Ред. бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Цена (без ПДВ)	Вредност (без ПДВ)
1	2	3	4	5	6=4x5
13	(Мала комора) Дорада и преправка система полуга жалужине отпадног ваздуха са довођењем у исправну геометрију и у радно стање.	кпл	1		
14	(Мала комора) Демонтажа неисправне RS 30 «Север» са холендерском везом, испорука и замена са пуштањем у рад циркулационе пумпе	кпл	1		
15	(Мала комора) Контрола веза аутоматских регулатора ( R1LDM, R1R, R3SAVAM i R3S) и извршних органа давања положаја (погонски вентил и жалужина) на клима комори.	кпл	1		
16	(Мала комора) Довођење у исправно стање заштитне функције мраз термостата, са потребним шемирањем (повезивањем) и замена неисправних контактора у РО ради добијања пуне заштите клима коморе од смрзавања (гашење вентилатора, затварање жалужине свежег ваздуха, отварање жалужине оптицајног ваздуха, отварање циркулације кроз грејач и стартовање одговарајуће пумпе).	кпл	1		
17	(Мала комора) Демонтажа контактора К 16 са биметалом од 6-10 А за електро мотор, испорука и уградња новог са одговарајућим биметалом.	кпл	1		
18	(Комора свечане сале) Демонтажа неисправног, неодговарајућег сензора одрађеног ваздуха, испорука и уградња новог сензора за систем 300.	кпл	1		
19	(Комора свечане сале) Демонтажа неисправног, испорука и монтажа исправног електромотора погона РЕМ 111, на жалужини свежег ваздуха, са подешавањем крајних тачака, електро повезивањем и пуштањем у рад.	кпл	1		
20	(Комора свечане сале) Демонтажа неисправног, испорука и монтажа новог мраз термостата комплет са електро повезивањем, подешавањем и провером функције.	кпл	1		
21	(Комора свечане сале) Дорада и преправка система полуга жалужине отпадног ваздуха са довођењем у исправну геометрију и у радно стање.	кпл.	1		
22	(Комора свечане сале) Демонтажа неисправних, испорука и уградња нових лежајева вентилатора за убацивање ваздуха.	кпл	1		
23	(Комора свечане сале) Контрола веза аутоматских регулатора ( R1LDM, R1R, R3SAVAM i R3S) и извршних органа давања положаја (погонски вентил и жалужина) на клима комори.	кпл	1		
24	(Комора свечане сале) Довођење у исправно стање заштитне функције мраз термостата, са потребним шемирањем (повезивањем) и замена неисправних контактора у РО ради добијања пуне заштите клима коморе од смрзавања (гашење вентилатора, затварање жалужине свежег ваздуха, отварање жалужине оптицајног ваздуха, отварање циркулације кроз грејач и стартовање одговарајуће пумпе).	кпл	1		

Рок испоруке за све услуге одржавања машинских инсталација – **Одржавање система за климатизацију и проветравање у згради Војног музеја**, је најкасније до **30.11.2017.** године.

## **5. ДОДАТНИ УСЛОВИ:**

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

Потребно је да је понуђач у претходном периоду пружио услуге редовног одржавања објекта, што доказује референцама. Уколико понуђач нема у радном односу лице са звањем за пружање тражене услуге потребно је да има закључен уговор о делу са лицем које располаже потребним звањем за пружање тражене услуге (доставити доказ уз понуду).

## **6. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ**

– **Услуге одржавања и поправки машинских инсталација - 50712000**

## **7. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију са Портала јавних набавки [www.portal.ujn.gov.rs](http://www.portal.ujn.gov.rs) или са сајта Министарства одбране \ [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs)

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним набавкама и наведеном Конкурсној документацијом. Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у отвореном поступку јавне набавке.

## **8. АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАДЛЕЖНИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Групи за област рада и права по основу рада Сектора за рад Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

## **9. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "**најнижа понуђена цена**".

У случају да после спроведеног рангирања понуда две независне, исправне и одговарајуће понуде имају једнаку цену, наручилац ће применити помоћни критеријум-краћи рок испоруке, а ако имају једнаку цену и исти рок испоруке биће изабрана понуда са дужим гарантним роком.

## **10. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК**

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини

коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу:

Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе, Управа за традицију, стандард и ветеране, Војни музеј, ул. Калемегдан бб Београд

**На коверти мора бити наведено:**

**"ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА МАШИНСКИХ  
ИНСТАЛАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ И  
ПРОВЕТРАВАЊЕ У ЗГРАДИ ВОЈНОГ МУЗЕЈА - ЈН БРОЈ 8/2017 - НЕ ОТВАРАТИ"**

Понуда се сматра благовременом ако је у деловодство Војног музеја Београд, ул. Калемегдан бб, канцеларија 33, пристигла или лично предата до 09.45 часова дана 20.11. 2017. године.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и вратиће се понуђачу неотворена, са назнаком да је поднета неблаговремено.

## **11. ВРЕМЕ, МЕСТО И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА**

Јавно отварање понуда спровешће се по истеку рока за подношење понуда 20.11.2017. године у 10,00 на адреси наручиоца: Министарство одбране Сектор за људске ресурсе Управа за традицију, стандард и ветеране, Војни музеј, ул. Калемегдан бб, Београд, канцеларија број 18. Комисија ће након јавног отварања понуда, извршити преглед и стручну оцену понуда, да ли су одговарајуће и прихватљиве.

## **12. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА**

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу писмена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда. У противном исти наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда. Писмено овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

## **13. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана отварања понуда.

**13. Лице за контакт:** мајор Фрањо Мркоњић;

Е-mail адреса [vojnimuzej@mod.gov.rs](mailto:vojnimuzej@mod.gov.rs)

телефон: 011-3343-441 ;и 064/1607501 радним данима у времену од 10,00 до 14.00 часова;

телефакс: 011-3344-915 ; радним данима у времену од 10,00 до 14.00 часова.

ДЂ

**НАЧЕЛНИК**

потпуковник

Градимиr Матић

Умножено у 8 примерака

и достављено:

- члановима и заменицима комисије (6х),
- Војном правобранилаштву,
- РЦ МО (уз исплатну документацију),
- у омот предмета ЈН 8/2017