

ВОЈНА ПОШТА
Бр.3472
Број. 03-2/2329-12
06.10.2016. године
НИШ

Додатне информације
у вези ЈН 1.2.15-630-44/2016 -
одговор.-

У складу са Законом о јавним набавкама и у вези захевом за давање додатних информација и појашњења конкурсне документације потенцијалног понуђача дајемо следеће одговоре:

1. Питање :

- “У спецификацији радова, позиција 2., у којој је предвиђено – покривање косе равни покривачем од алуминијумског ТР лима 0,5 mm – сматрамо да покривање наведеним лимом није добро решење јер наведени лим за покривање није отпоран на лоше временске прилике (град) и не трпи оптерећења. Обиласком локације видели смо да сте за други део крова набавили поцинковани пластифицирани лим, те сматрамо да је то много боље решење за ову позицију, па је наш предлог да у наведеној позицији промените предвиђени материјал за покривање крова.

- Упозицији 5. и 6., такође, је предвиђена употреба овог лима, те је наш предлог да се и у овим позицијама изврши измена врсте материјала за покривање.”

2. Одговор:

- Комисијским увидом у конкурсну документацију утврдили смо да је при изради техничких спецификација дошло до погрешке при дефинисању врсте потребног ТР лима за покривање дела крова објекта КН-87.

Комисија је мишљења да треба прихватити сугестију потенцијалног понуђача и извршити измене и допуне техничких спецификација у поменутом предмету набавке услуга, у наведеном делу.

Наведене измене и допуне конкурсне документације ће бити објављене на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца у законски предвиђеном року.

НП/МС

у),

за ВП 3472
подпуковник
Зоран Павловић

