



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА**

Број 5160-32
од 02.06.2014. године

Појашњење конкурсне документације
јавне набавке број 5160/14, доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12), а у вези са захтевом за додатним појашњењима за припремање понуде упућеног дана 30.05.2014. године од стране заинтересованог лица Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управи за војно здравство Министарства одбране, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање на које Наручилац даје одговор:

1. Питање: "За светиљку у позицији предмера Б.3.3. можемо да понудимо светиљку 1x20W са осталим карактеристикама као што је тражено. Да ли је таква светиљка прихватљива. Молим Вас за појашњење."

Одговор: У предмеру за позицију Б.3.3. је тражено да се испоруче светиљке заједно са флуо цевима 4100K, 18/840W, уколико светиљка коју нудите може да прихвати тражену флуо цев и задовољава све тражене карактеристике онда је прихватљива.

2. Питање: "За сушач руку у позицији предмера Б.3.7. можемо да приложимо Потврду о усаглашености коју је издало Акционарско друштво за испитивање квалитета „КВАЛИТЕТ“ Ниш за сушач марке ОРИОН произвођача UNIONCLEAN DOO. Да ли је ова потврда довољна као доказ испуњености услова за ову позицију. Молимо Вас за појашњење".

Одговор: У предмеру за позицију Б.3.7. је тражено да сушач поседује СЕ знак као и проспекат са типом сушача, називом произвођача и траженим техничким карактеристикама. Ми остајемо при нашем захтеву из предмера.

БЛ/МС

НАЧЕЛНИК ВМА

бригадни генерал

проф. др **Маријан Новаковић**

Достављено:

- потенцијалном понуђачу
- у омот предмета 5160/14

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке
- на интернет страници МО РС