



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА**

Број 5160-28
од 29.05.2014. године

Појашњење конкурсне документације
јавне набавке број 5160/14, доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 27.05.2014. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које Наручилац даје одговор:

1. Питање: "Нисмо у могућности да за светиљку позиција Б3 (електро радови), јавну набавку број 5160/14 обезбедимо „СЕ“ знак, а да одговара техничким захтевима из тендерске документације."

Одговор: Обзиром да, према сазнањима Наручиоца, на домаћем тржишту нема светиљки са „СЕ“ знаком, која је тражена у позицији Б.3.3. Предмера и предрачуна – образац цена у Прилогу број 5, прихвата се примедба заинтересованог лица и иста позиција се мења и одустаје се од тражења „СЕ“ знака за ту позицију, али светиљка и даље мора испунити све остале тражене техничке захтеве наведене у позицији .

БЛ/МС

НАЧЕЛНИК ВМА

бригадни генерал

проф. др **Маријан Новаковић**

Достављено:

- потенцијалном понуђачу
- у омот предмета 5160/14

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке
- на интернет страници МО РС