



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА**

Број 4103-

од _____ године

Појашњење конкурсне документације
јавне набавке број 4103/14, доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/12), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 01.04.2014. године, наводимо следеће:

Заинтересовано лице је поставило питање, на које Наручилац даје одговор:

1. Питање: "У оквиру траженог пословног капацитета (стр. 7 конкурсне документације), тражи се да понуђач има «извршене радове на замени спуштеног плафона и расвете по типу као што се тражи предмером у последњих 8 година.» Молимо вас да појасните да ли под типом плафона подразумевате само метални плафон "CLIP IN" наведен у предмеру радова или и остале касетне спуштене плафоне, минералне, металне, гипсане итд.? "

Одговор: У предмеру радова (прилог 5.) у Грађевинско-занатаским радовима – 1.6 Монтажни радови, у позицији 4. наведен је тип плафона "CLIP IN" димензија 600x600x33 мм са обореним ивицама од 3 мм bevel. Референтна листа треба да садржи списак најважнијих Наручилаца којима су извршени радови искључиво по типу спуштеног плафона (не и произвођачу) као што се тражи овом позицијом.

2. Питање: "Да ли под типом расвете подразумевате само наведени тип светиљки у предмеру – уградне "CLIP IN" флуо светиљке или било које светиљке које се уграђују у спуштене плафона?".

Одговор: У предмеру Електро радови – 3.6 Монтажни радови, наведен је тип светиљки који је искључиво усклађен са типом плафона "CLIP IN" који се тражи позицијом 4. Грађевинско-занатаских радова – 1.6 Монтажни радови.

БЛ/ЖП

НАЧЕЛНИК ВМА

бригадни генерал

проф. др **Маријан Новаковић**

Достављено:

- заинтересованом лицу
- у омот предмета 4103/14

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке
- на интернет страници МО РС