



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА**

Број 6514 - 11  
од 7.12.2015.године

Појашњење, измена и допуна конкурсне документације  
јавне набавке број 239/15, доставља.-

---

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези са захтевом за додатним појашњењима за припремање понуде упућеног дана 4.12.2015. године од стране заинтересованог лица Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управи за војно здравство Министарства одбране, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања на које Наручилац даје одговоре:

**1. Питање:**

У вези са ЈН бр. 239/15- РЕВИЗИЈА ТРАФОСТАНИЦА У ОБЈЕКТУ ВМА У ТОКУ 2015/2016 ГОДИНЕ, а као кандидати који желимо доставити ПОНУДУ, достављамо вам следећа питања:

"Како разумети захтевану поправку и довођење у исправно стање прекидача 10 kV типа PU-106 у разводном постројењу 35/10 kV, када таква активност није специфицирана и у табели за ревизију елемената у ТС (колона „Врста услуге“) са јединичном и укупном ценом- Прилог 17/2-1 на страни 70/74. ?"

**Одговор:** Прихвата се примедба понуђача и мења се конкурсна документација, тако да се у делу Предмер услуга и пратећих радова за ревизију елемената у трафостаницама за партију 2 (прилог бр. 17/2-1, страна 70 конкурсне документације), испод табеле, Ревизија прекидача: Поправка и довођење у исправно стање високонапонског прекидача 10 kV типа PU-106 у разводном постројењу 35/10 kV, оформити посебна табела, прилог бр. 21 конкурсне документације који ће бити саставни део партије 2 .

**2. Питање:**

"На које се прекидаче односе наведени делови, које по потреби треба заменити (Прилог 17/2-1, на страни 70/74 и 71/74), и да ли је потребно дати њихове јединичне цене приликом замене?"

**Одговор:** Наведени делови прекидача које треба по потреби заменити, односе се на делове прекидача који се налазе у табели прилога бр. 17/2-1, страна 70 конкурсне документације за типове: Отомакс и Новомакс.

Табела са једииничним ценама делова прекидача које треба по потреби заменити дата је у прилогу 19 конкурсне документације, који се налази на Порталу за јавне набавке и где се налази појашњење како попунити табелу прилога бр. 17/2-1 за типове прекидача Отомакс и Новомакс, страна 70 конкурсне документације, али не узимајући у обзир цену ставке на страни 70 у Ревизији прекидача: поправка и довођење у исправно стање прекидача 10 kV типа PU-106 у разводном постројењу 35/10 kV јер је за ту ставку оформљена нова табела прилог бр. 21 конкурсне документације који ће бити саставни део партије 2.

### **3. Питање:**

" за ПАРТИЈУ 4- Да ли постоји могућност обиласка локација дотичних трансформаторских станица на којима се врше оправке и ревизије, а пре подношења Понуде?"

**Одговор:** Да, постоји могућност обиласка локација трафостаница.

Прилог: - табела прекидача – Прилог 21

- садржај конкурсне документације, страна 3 – Прилог 21 конкурсне документације

ГО/БП

**ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА**  
пуковник  
проф. др **Зоран Шегрт**

Достављено:

- у омот предмета 6514/15

Објављено:

- на Порталу за јавне набавке

- на интернет страници МО РС

ПОПРАВКА И ДОВОЂЕЊЕ У ИСПРАВНО СТАЊЕ ВИСОКОНАПОНСКОГ 10 KV ПРЕКИДАЧА ТИПА PU-106				
НАЗИВ	јед. мере	кол.	јединична цена (без пдв-а) у дин.	цена (без пдв-а) у дин.
ПРЕКИДАЧ 10 KV, PU-106-МИНЕЛ	кпл	1		
УКУПНА ЦЕНА (без пдв-а)				
УКУПНА ЦЕНА (са пдв-ом)				

**Место и датум:**

у \_\_\_\_\_

дана \_\_\_\_\_ 2015. године

**М.П.**  
читак отисак  
печата

**ПОНУЂАЧ**\_\_\_\_\_  
(име и презиме одговорног лица)\_\_\_\_\_  
(потпис одговорног лица)

## САДРЖАЈ:

<b>I.</b>	<b>ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ</b>	<b>5</b>
<b>II</b>	<b>ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ</b>	<b>6</b>
1.	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА	7
2.	ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ	8
3.	ЈЕЗИК	12
4.	ИЗРАДА ПОНУДЕ	12
5.	ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	14
6.	ПЛАЋАЊЕ	14
7.	ДИНАМИКА, НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗА	14
8.	ГАРАНТНИ РОК	15
9.	ЦЕНА	15
10.	СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	15
11.	ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА	15
12.	КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ	16
13.	НЕОПХОДАН ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ	16
14.	НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ	16
15.	ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ	16
16.	ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ	17
17.	ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА	17
18.	ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА	17
19.	ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА	17
20.	ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ	18
	ПРИЛОГ БР. 1/1	19
	ПРИЛОГ БР. 1/2	20
	ПРИЛОГ БР. 1/3	21
	ПРИЛОГ БР. 2	22,23
	ПРИЛОГ БР. 3/1	24
	ПРИЛОГ БР. 3/2	25
	ПРИЛОГ БР. 3/3	26
	ПРИЛОГ БР. 3/4	27
	ПРИЛОГ БР. 3/5	28
	ПРИЛОГ БР. 4	29,30
	ПРИЛОГ БР. 5	32
	ПРИЛОГ БР. 6	33
	ПРИЛОГ БР. 7	34
	ПРИЛОГ БР. 8	35
	ПРИЛОГ БР. 9	36
	ПРИЛОГ БР. 10	37
	ПРИЛОГ БР. 11,12/1,12/2	38,39,40
	ПРИЛОГ БР. 13	41
	ПРИЛОГ БР. 14	42
	ПРИЛОГ БР. 15 и 15/1	43,44
	ПРИЛОГ БР. 16/1-5	45-65
	ПРИЛОГ БР. 17/1-5	66-73
	ПРИЛОГ БР.18	74
	ПРИЛОГ БР.19	75
	ПРИЛОГ БР.20	76
	ПРИЛОГ БР.21	77